

- LEGENDA:
- TO-1 pínahodnotné tablo obsluhy
  - tlačítkový hlásič požáru
  - ☉ multi senzorový bodový hlásič požáru
  - VIV systémový vstupně výstupní modul
  - ovládané zařízení při požáru
  - kruhová požární linka, 1x2x0,8 B2csd1, instalovaná nad SDK
  - - - kruhová požární linka, 1x2x0,8 B2csd1, instalovaná pod omítku
  - kruhová požární linka, 1x2x0,8 B2csd1, instalovaná do instalační lišty 20x20
  - trasa s funkční integritou dle ČSN 730895, P15-R, 2x2x0,8 B2csd1
  - - - trasa s funkční integritou dle ČSN 730895, P15-R, 2x2x0,8 B2csd1, napájená ovládaných zařízení
  - 1k101 adresace hlásiče, kruh a pořadí hlásiče na kruhu
  - 310/1 adresace hlásiče, skupinová adresa / adresa ve skupině
  - ☉ protipožární ucpávka
  - - - hranice požárních úseků

POZNÁMKA



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁČECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČI V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKEKOLIV ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AT UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RAMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEŽÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM.

ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLOM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY.

INSTALAČNÍ VZDÁLENOST BODOVÝCH HLÁSIČŮ OD STĚNY BUDE 1m, VŽDY Tedy BUDE INSTALOVÁNA INSTALAČNÍ LIŠTA V DÉLCE 1m A NA JEJICH KONCI BUDE INSTALOVÁN BODOVÝ HLÁSIČ.

Zodp. projektant Ing. Jan Fikejs	Vypracoval: Ing. Jan Fikejs	 <b>LOVENGINEERING</b> slaboproudé projekty s.r.o. Ing. Jan Fikejs, Ing. Jaroslav Dvořák, Ing. Petr Štěpánek Právní zástupce: Ing. Petr Štěpánek IČ: 288 14 878 www.lovengeering.cz	
Část projektové dokumentace:			
<b>D.1.4.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE</b>			
Vypracoval: Ing. Jan Fikejs	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVORÁK	 <b>SINC</b> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLUOSTA Sinc s.r.o. +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz	
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila	Formát: 14x A4 Datum: 08/2020 Stupeň: DPS Zakáz. č.: 190804 Měřítko: 1:50		Paré:
Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ			
Výkres:	PŮDORYS 3.NP - EPS	C.v. D.1.4.4.5.05	