

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

a

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 360-014 – Řetůvka vč. chodníku, mostu č. 10 a veřejného osvětlení v obci Řetůvka
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 21.12.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 23.3 2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.2. 2021 ve 13:38:54 následující žádost, na kterou podává následující odpověď:

- Žádost:** „SO 103 zadávací dokumentace obsahuje SP v textovém formátu, kde nejsou vzorce pro správný výpočet nákladů u jednotlivých položek, což může vést ke zkrácení celkových nákladů na SO 103, tedy i na celkovou cenu díla. Dle názoru uchazeče, musí být soupis standardně ve formátu Excel, což zaručí nepochybné porovnání cenových nabídek od různých uchazečů. Zveřejní zadavatel opravený SP ve formátu Excel, jako třeba u ostatních SO?“
- ZD bod 10.3** definuje nejpozdější přípustný termín realizace na 100 kalendářních dnů od předání staveniště, avšak v SP ve SO 901.N (DIO) ve výkazu výměr při výpočtu se používá termín 231 den. Objasní zadavatel tuto nesrovnalost a upraví-li výkaz výměr u SO 901.N?
- SO Veřejné osvětlení přechod** příloha č. C3 Koordinační situace definuje realizaci nových stožárů v různých místech obce mimo obvod stavby, avšak to je v rozporu s SP, kde jsou definované pouze 4 stožáry.

Další nesrovnalost je příloze č. D.2.9 Výkaz výměr kde je 8 stožárů.

3	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	5,00000
4	0000000.02	Stožár silniční 133/102/76, nadz.v.=6,2m, žárově zinkovaný	ks	3,00000

Objasní zadavatel tuto nesrovnalost? Co platí ze zadání a kolik stožárů skutečně bude osazeno?“

Odpověď:

ad 1) Zadavatel SP bohužel v jiném formátu nemá k dispozici, porovnání cenových nabídek jsme schopni provést i touto formou.

ad 2) Rozdíl vzniká v projektantem předpokládané časové náročnosti a požadavkem investora na termín provedení. Výkaz výměr zůstane bez úprav, dodavatelé tedy ocení dle jimi nabízené doby provedení.

ad 3) V rámci výstavby veřejného osvětlení bude provedena pouze výstavba uvedená v příloze č. C3 Koordinační situace část 1. Výkaz výměr je uveřejněn současně s tímto vysvětlením.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22.03.2021 v 11:03:45 hod. následující žádost, na kterou podává následující odpověď.

V dodatečné informaci č. 3 ze dne 22.2.2021 v odpovědi na dotaz č. 1, uvádíte, že zadavatel „stále pracuje na odpovědi“.

Lhůta pro podání nabídky je 26.3. 2021 a slíbená odpověď stále nebyla zveřejněna. Znamená to, že odpověď na dotaz uchazeče již vůbec zveřejněna nebude, nebo bude opět posunuta lhůta pro podání nabídky? Nebo uchazeči něco uniklo a odpověď byla zveřejněna? Na profilu zadavatele totiž nic nového není zveřejněno není, naposledy byla DI uveřejněna 22.2.2021.

Odpověď: viz shora.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení, kdy zadavatel nemění zadávací podmínky, resp. jde pouze drobnou úpravu výkazu výměr, dále pak s ohledem na skutečnost, že předmětnou žádost zadavatel obdržel dne 12.2. 2021, tj. v původní lhůtě pro podání nabídek (19.2.2021) již po lhůtě podle § 98 odst. 3 věta druhá Zákona, a zejména s ohledem na prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodu administrativně technického nedopatření ze dne 22.2. 2021 o celou původní délku (tj. do 26.3. 2021), zadavatel neprodlužuje v souvislosti s odpovědí na předmětnou žádost lhůtu pro podání nabídek o celou délku prodloužení (24 pracovních dní) s odpovědí na předmětnou žádost, když má za to, že přiměřená, resp. dostatečná (za analogického využití § 99 odst. 2 věta první Zákona) nová lhůta je do 14.4. 2021 do 23.59 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje