



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 1. 4. 2021
SpKrÚ Pk 57552/2019

Název veřejné zakázky	„Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 57552/2019
Limit veřejné zakázky	podlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 29.03.2021 11:18 hod. následující dotazy, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz č. 1 – „Pro soubor Silnoproudá elektroinstalace jsou svítidla popsána nedostačujícím způsobem a chybí kniha svítidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o svítidla do interiéru i exteriéru, je nutné specifikovat tato svítidla pomocí typové řady, knihou svítidel, aby bylo možné vytvořit porovnatelnou a odpovídající cenovou nabídku. Poskytnutý popis je velmi obecný a svítidel splňující tuto specifikaci je celá řada s velkým cenovým rozpětím. Prosíme tedy o dodání bližšího popisu svítidel či stanovení způsobu, jakým tyto položky ocenit tak, aby byla zachována porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek. Žádáme o doplnění knihy svítidel včetně výpočtu osvětlení.“.

Odpověď: Zadavatel doplnil na základě požadavku knihu svítidel pro budovu LDN, kterou uveřejňuje současně s tímto vysvětlením na profilu zadavatele. Výpočet osvětlení dodá vybraný dodavatel.

Dotaz č. 2 – „Žádáme o doplnění projektové dokumentace Silnoproudé elektroinstalace o vypracovaný Protokol vnějších vlivů.“.

Odpověď: Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně vnějších vlivů. Vnější vlivy jsou ve vnitřních prostorech v souladu s článkem ZA 4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, jsou považovány za normální, tak jak je uvedeno v technické zprávě části silnoproudu (D. 1.4.4.4.1).

Dotaz č. 3 – „Projektová dokumentace Elektroinstalace včetně Bleskosvodu neobsahuje demontáže stávající elektroinstalace a stávajících bleskosvodů. Prosíme o doplnění předaných soupisů o demontáže.“.

Odpověď: Do soupisu prací, který je uveřejněn současně s tímto vysvětlením na profilu zadavatele, byly doplněny položky demontáže bleskosvodu.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 29.03.2021 16:56 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz č. 1 – „Dobrý den, v zadávacích podmínkách není nikde zmínka o prohlídce stavby. Bude zadavatel organizovat prohlídku místa stavby nebo jsou objekty plně přístupné veřejnosti?“.

Odpověď: Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa stavby.

S ohledem na shora uvedené úpravy zadávacích podmínek (soupis prací) zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 30. 4. 2021 v 10:00 hodin.

Pardubický kraj
Oddělení přípravy a realizace investic