



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 32946/2021

Vysvětlení č. 10, 11

pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu – dodávka gastrotechniky
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

I. Dotazy

- 109.11 Stolní váha digitální: rozměr 350x400x50 mm, příkon 0,1 kW. Upřímně nevíme, co zadavateli nabídnout, neboť tato specifikace absolutně postrádá důležitý parametr týkající se váživosti a zdá se, že by mohla, co se týče rozměrů, odpovídat nějaké domácnostní váze, tomu ale zase nemůže odpovídat požadovaný příkon 100W. Domníváme se, že tato specifikace je naprosto nesmyslná, neboť vyhovující výrobek pravděpodobně neexistuje a naprosto běžné stolní váhy pro gastronomii specifikacím nevyhovují. Navrhujeme tedy zadavateli úpravu specifikace tak, ať připouští dodání nejběžněji prodávaných stolních vah pro gastronomii: Stolní váha digitální, váživost do 15 kg, rozměr vážní plochy cca 230x190 mm, rozměr váhy cca 250x280x110 mm, příkon cca 0,25W.
- 109.12 Kráječ chleba a knedlíků elektrický: domníváme se, že požadovaný výrobek neexistuje. Požadované rozměry 600 x600x630 mm na milimetr odpovídají v ČR nejběžnějšímu výrobku HLM 52002, nicméně požadovaný příkon 0,6 kW žádný výrobek splnit nedokáže a to ani v případě tolerance 10%. Žádáme o vysvětlení, zda se jedná o chybu projektu a zadavatel tím pádem umožní dodání zboží s příkonem cca 0,25 kW/230V.
- 111.02 Dělička těsta: Opět viz výše, domníváme se, že požadovaný výrobek neexistuje. Požadované rozměry 410x510 x 1310 mm na milimetr odpovídají v ČR nejběžnějšímu výrobku HLM 21036, nicméně požadovaný příkon 0,5 kW žádný výrobek splnit nedokáže a to ani v případě tolerance 10 %. Žádáme o vysvětlení, zda se jedná o chybu projektu a zadavatel tím pádem umožní dodání zboží s příkonem cca 0,18 kW/230V.
- 120.01 Škrabka brambor: Zde se jedná opět nejspíše o chybu projektu, kdy připojení elektro u 1 ks položky je 0,8 kW, nicméně příkon celkový je požadován 1 kW, přestože je požadován o dodání pouze 1 ks této položky. Vzhledem k faktu, že zadavatel striktně uvádí max. toleranci 10%, nelze dodat zařízení, které by tomuto popisu při dodržení tolerance vyhovovalo, a tudíž je třeba odstranit chybu v požadovaných příkonech.

- Poz. 111.03, 129.12 Universální kuchyňský stroj – robot, el. příkon 2,8 kW, U = 3x230/400 V. U robotů není specifikováno příslušenství, znamená to, že má být dodán bez přídatných zařízení, v opačném případě doplnit požadované příslušenství
- Poz. 129 .01 Krouhač na zeleninu na pojízdném vozíku s GN nádobu s brzděnými koly Krouhač zeleniny je v celonerezovém provedení, hliníková hlava, bezpečnostní mikropsínač páky a víka, výměnné disky, odnímatelná hlava, výkon 150-350 kg /hod. Je umístěn na celonerezovém pojízdném podstavci se čtyřmi koly (2 brzděná) a GN nádobou na nakrouhanou zeleninu. Není specifikováno, zda výměnné disky jsou součástí dodávky, pokud ano, prosím doplnit specifikaci.
- Poz. 129.07 Kutr na maso stolní 800x600x500 mm, el. příkon 0,8 kW, U = 3x230/400 V, Není specifikována velikost, ani provedení kutru, jen vnější rozměry, prosím o doplnění objemu, provedení (miskový, hrncový apod.). Není specifikováno, zda výměnné disky jsou součástí dodávky, pokud ano, prosím doplnit specifikaci
- Poz. 133.04, 133.05 Mrazící stavebnicový box včetně vlastní izolované samonosné podlahy NA MASO výparník napojený na KCHJ umístěnou na konzole v m.č. G.108 CHODBĚ pod stropem, mrazírenské dveře levé š=800 Rozměry 1500x2000x2400. Mrazící stavebnicový box včetně vlastní izolované samonosné podlahy NA POLOTOVARY výparník napojený na KCHJ umístěnou na konzole v m.č. G.108 CHODBĚ pod stropem, mrazírenské dveře levé š=800, Rozměry 3000x2000x2400. Ve specifikaci jsou uvedeny rozdílné rozměry, ve Výkresu technologie stravování jsou oba boxy stejné, je závazná specifikace?? Současně není uveden povrch podlahy, pouze že je izolovaná, prosím o případné doplnění
- Poz. 104.17 Interiérový regál čtyřpolicový 1000 x 350 x 600 mm. Není specifikován materiál provedení, bude tedy nerez??
- Poz. 104.18 Barové interiérové regálové záplutí 3300 x 350 x 600 mm, Není specifikován materiál provedení, bude tedy nerez, bude případně opláštění??
- P oz. 123.13 Samonavíjecí buben s hadicí na teplou vodu s vodní rozprašovací pistolí (sprchovou baterií). V poznámce je uvedeno: „DOPORUČENÉ PROVEDENÍ – dodávka ZTI“, znamená to tedy, že tato položka se nebude v části gastro naceňovat.

II. Odpovědi, změna ZD

1. Zadavatel ve smyslu ust. § 18 odst. 3 zákona vyčlenil část veřejné zakázky, která bude zadána v režimu odpovídajícímu její předpokládané hodnotě (1 700 000,- Kč). Tyto položky jsou v upravené projektové dokumentaci označeny **šedou barvou** a nejsou předmětem této nadlimitní veřejné zakázky.

2. Zadavatel ve smyslu ust. § 99 zákona mění zadávací dokumentaci takto:

- a) V ust. 10 ZD se doplňuje povinnost dodavatele předložit při změně požadovaných rozměrů jako **součást nabídky dispoziční řešení** (okótovaný náčrtek, zanesení do půdorysu prostor apod.) pro ověření splnění podmínky zachování stávajícího stavebního řešení objektu (dle technických výkresů).
- b) Upravený položkový rozpočet, specifikace plnění a projektová dokumentace včetně technických výkresů jsou uveřejněny spolu s tímto vysvětlením na profilu zadavatele
- c) V Čl. I odst. 2 smlouvy se za text „čj. KRÚ 263/2021“ doplňuje text „ve znění vysvětlení zadávací dokumentace“.

Čl. I odst. 3 smlouvy nově zní: „Dodavatel bere na vědomí, že musí koordinovat jakékoli součásti dodávky a montážních prací, zejména z hlediska prostorové koordinace, způsobů a parametrů připojení a stavební připravenosti, s dodavatelem stavby nového objektu Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Dodavatel je povinen respektovat dispozice a stavební řešení objektu dané projektovou dokumentací stavební části objektu, se kterou koresponduje dodávka gastrotechniky, viz příloha č. 4 této smlouvy. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je s dodávkou, montáží či instalací spojena nutná změna stavební připravenosti, jsou tyto náklady zahrnuty v nabídkové ceně dle čl. II této smlouvy, dále také viz příloha č. 2 smlouvy - položkový rozpočet.“

III. Lhůta

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to z původního termínu do 27. 4. 2021 do 10:00 hod. na nový termín do 25. 5. 2021 do 10:00 hod.

V Pardubicích dne 23. 4. 2021

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu