



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „zákon“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 275 20 536

Název veřejné zakázky: Dodávka záložních zdrojů elektrické energie UPS znovuvyhlášení
Režim veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky

V Pardubicích dne 23. 4. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
UPS1, UPS2, BAT1 a BAT2 budou umístěny v místnosti 0.09.
V které místnosti a jaký prostor je vyhrazen pro UPS3 a bateriový modul BAT3.
Prosím o zaslání výkresu půdorysu s okótovanými rozměry a vyznačením rozváděče, do kterého bude UPS připojena.

Odpověď

Ve věci umístění 3. UPS zadavatel uvádí:

- limitující jsou klasické dveře 80 x 200 cm, pokud možno dodržet rozměry stávající UPS to je, 87 (h) x 60 (š) x 125 (v), všechny uvedené rozměry jsou v centimetrech;
- volný prostor pro UPS je 90 x 100 cm x výška 280 cm;
- stávající bateriový modul 90 (h) x 75 (š) x 130 (v);
- volný prostor pro bateriový modul je 90 x 145 cm x výška 280 cm.

Pokud by byl zvolený bateriový modul ve tvaru obdélníku, může mít rozměr 50 (h) x 170 (š) x 200 (v) (v cm)

Zadavatel nemá k dispozici plánek místa umístění UPS, z toho důvodu připojuje jako přílohu nákres. Připojovací rozvaděč NN je ve vzdálenosti 3 m od UPS a 5 metrů od baterií, UPS a baterie jsou méně než 2 metry od sebe, prostory pro umístění jsou v I.PP.

Příloha: Nákres

ZADAVATEL PONECHÁVÁ LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 24. 5. 2021 DO 10:00 HODIN.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.