


IZOMETRIE VODY



LEGENDA 2 A 3.NP.

- Z1- KLOZET
U- UMYVADLO 55cm A STOJ. BAT.
Um- UMYVÁTKO A STOJ. BAT.
Vý- VÝLEVKA + NÍZKO POLOŽEMÁ NÁDRŽ
S1- PODOMÍTKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE
M- MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS
(POUZE PŘÍPRAVA - NENÍ DODÁVKOU STAVBY)

- 1Ks.
2Ks.
1Ks.
2Ks.
1Ks.
1Ks.

LEGENDA 4.N.P.

- Z- KLOZET ZÁVĚSNÝ SE SPLACHOVÁNÍM
S- SPRCHOVÝ KOUT S NÁSTĚNNOU BAT.
D- DŘEZ
U- UMYVADLO 55cm S NOHOU A STOJ. BAT.
PO- ELEKTRICKÝ BEZTLAKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ
VODY POD UMYVADLO, OBSAH 5L

- 2Ks.
2Ks.
1Ks.
9Ks.
4Ks.

POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ PPR-PN20-SDR6 SVAŘOVANÉ POLYFUZNĚ
DN25 - PPR40x6,7
DN20 - PPR32x5,4
DN15 - PPR25x4,2

— CÍRKULACE
— TEPLÁ
— STUDENÁ

Vypracoval Vídenský J.	Kreslil Vídenský J.	Zodp. proj. Vídenský J.	TZB - Vídenský Josef ul. Stavebníků 1310 562 06 Ústí nad Orlicí TEL.603 300510 / 468 009099 Josef.Vidensky@tiscali.cz
Místo BRANDÝS NAD ORLICÍ			
Investor PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 53211 PARDUBICE	Formát A3		
Akce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE VÝHL. 230/2012 SB. REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ			Datum 12.2013
			Měřítko 1 : 100
Obsah výkresu IZOMETRIE VODY	účel DPS	Č.v: 1.4.e-6	