



VYPÍNAČE - umístění ve výšce v=1,2m
ZÁSUVKY - umístění ve výšce v=1,2m

2 ks	Ů	SPÍNAČ ŘÁZENÍ 1	IP20
1 ks	Ø	SPÍNAČ ŘÁZENÍ 1S	IP20
1 ks	Ÿ	ZÁSUVKA 230V/16A	IP20
3 ks	×	Svítlíko zářivkové stropní kulaté pr.420mm	2x26W, IP43, kryt-sklo
1 ks	B/ ×	Svítlíko zářivkové nástěnné kulaté pr.280mm 1x18W, IP43, kryt-sklo	

Napěťová soustava : 3 PEN síť. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2.

Vypracoval :		Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
FARNIK	<i>fuw</i>	ING.ŠAFAŘ	<i>PS</i>
Země :	ČR	Obec :	BRANDÝS NAD ORLICÍ
Investor : Pardubický kraj, Komenského náměstí, 532 11 Pardubice			
Akce : Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí stavební úpravy podkrovní			
Objekt : EL. ELEKTROINSTALACE		Stupeň : DPS	
Obsah : SO-02 TECHNICKÉ MÍSTNOSTI - EL.ROZVODY		Datum : 01/2014	
		Zak.číslo:	
		Měřítko: 1 : 50	
		Příloha: EL 4.	

EPM
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO
silnoproudé rozvody,
sdělovací rozvody, EPS, EZS, MAR
565 43 Zámorsk 48
mobili: 605 149 766
e-mail: safar.elektro@seznam.cz