

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:
Chlazení centrálních operačních sálů

Režim zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 12. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V návrhu kupní smlouvy je mimo jiné uvedeno:

- Prodávající se zavazuje odstranit stávající jednotku a dodat a instalovat zboží na místo uvedené v odstavci 1. tohoto článku do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Standardní dodací termín výrobců chl. jednotek je 6-10 týdnů od objednávky nebo podpisu smlouvy

Za současných koronavirových opatření může být termín dodání ještě delší.

Žádáme o úpravu konečného termínu dokončení s přihlédnutím k standardním i aktuálním dodacím podmínkám výrobců chl. jednotky.

Dále je v návrhu smlouvy uvedeno, že plnění zakázky mimo jiné zahrnuje:

- výměna potrubních rozvodů od chilleru k rozvaděči chlazené vody včetně parotěsných izolací, materiál nerez pro vypouštěcí část ve venkovním prostředí po uzavírací ventily

Na prohlídce místa plnění bylo sděleno, že toto potrubí zde bude po krátkou dobu (2 - 3 roky) a že materiál nerez ppd. nebude požadován.

Otázka: můžeme v kalkulaci a následně při případné realizaci použít standardní materiál ocel místo nerez?

Odpověď

Zadavatel v rámci VZD 1 provedl aktualizaci zadávacích podmínek v části 1.5 doba plnění následujícím způsobem:

1.5 Doba plnění

Předpokládané zahájení: ihned po účinnosti smlouvy

Termín ukončení: **do 6 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy

Závazný termín ukončení realizace veřejné zakázky je stanovený v novém znění článku 1.5 zadávací dokumentace „Doba plnění“.

Kupní smlouva bude upravena před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem dle vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel rovněž v rámci VZD 1 informoval, že souhlasí se změnou materiálu potrubí a akceptuje místo nerezového materiálového provedení rozvodů chladicí vody z plastu (např. PPR).

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.