


LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

POZ	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	KUSŮ	POZNÁMKA
1a,b,c,d	TEPLOTODNÍ KONDENZ. KOTLE ZÁVĚŠNÉ, Jmenovitý tepelný výkon TV/TR = 50/30 °C 98 kW, Společná zemního plynu 10,5 m ³ /h, ČERPADLOVÁ SKUPINA–Obsahuje elektronický řízení termostadu 25–80, pojistný ventil 4 barů, plynový kohout, uzavírací kolená, zpeřná klapka, manometr...	4	
2	NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PŘEPAD SVEDEN DO KANALIZACE	1	
3	EXPAZNÍ TLAKOVÁ NADoba 400/6 litrů	2	
4	Hydraulická kaskáda pro 4 zónové kotle – nastavená montáž	1	
5	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVÁČ SE SBĚRÁČEM	1	
6	Automatické doplňovací zařízení s kontrolou tlaku v soustavě s tlakovou expozicí nádobou bez termostadu, potřebný rozdíl tlaku mezi zónovým doplňováním a nestroveným tlakem plynu v expozici nádobě musí být > 1,3 baru	1	
7	Zapalovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy, zapalovací kapacita 12000 litrů x 4h včetně uzavírací armatury se vzduchovým těsněním, smazováním přetlaku a blokováním	1	
8	Oddělovací člen pro doplňovací systém podle DIN 1988 a DIN EN 1717 při přímém napojení doplňování na rozvod pitné vody systémový oddělovací Bk, schválený DVČM uzavírací armatury na vstupu a výstupu včetně standardního, nebo konkrétního vodoměru	1	

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:				SOŠ A SOU POLIČKA – REKONSTRUKCE KOTELNY A ODSTRANĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA			
Místo stavby:				k.ú. Polička, Čs. armády 485			
Stavebník:				Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička				<div><div></div><div>APOLLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apollo@apollocz.cz www.apollocz.cz</div></div>			
Autor návrhu: --							
HPP: Ing. Martin Kozáček							
Projektant: Ladislav Boušek							
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček							
Kraj:	Pardubický	Formát	2 A4	Číslo zakázky: P4112			
Stav. úřad:	Polička	Revize:	00	Datum III.2013			
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY						
Stavební objekt:	F1-01 BUDOVA ŠKOLY						
Část:	F1-01-4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ						
Obsah přílohy:	POHLED V KOTELNĚ						
				Autorizační razítko:			
Označení přílohy:				F1-01-4.04		Číslo paré:	
Měřítko:				1:50			