



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Chlazení centrálních operačních sálů

Režim zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 14. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Jaké médium se používá k chlazení – voda nebo glykol?

Odpověď

K chlazení se používá voda.

Dotaz č. 2

Jaká je délka potrubí, které vede venkovním prostředím?

Odpověď

Délka potrubí, které vede venkovním prostředím, je 2x26 m.

Dotaz č. 3

Přerušujete v zimním období chlazení tímto str. chladičem?

Odpověď

Ano, voda se vypouští k 1. ventilu na rozdělovači.