

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního statku
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 23.06.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 1.7 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 30.06.2021 ve 14:26 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1. *Dotaž: „Není známa tl. a barva plastových zatravnovacích tvárnic*

Odpověď: Konkrétní tloušťka zatravnovacích tvárnic není v projektu předepsána, aby nedošlo k diskriminaci některých dodavatelů. Zadavatel požaduje takovou skladbu, která vyhoví specifikaci v Technické zprávě:

„Nášlapný povrch bude připraven na zatížení 3,5t, příležitostně 40t (aby vyhověl zamýšlenému typu užívání).

Hodnota součinitele odtoku srážkových povrchových vod nového povrchu je rovna, nebo lepší než 0,2.“

Barva zatravnovacích tvárnic není v projektu předepsána, protože zadavatel nemá požadavky na její barevnost.

2. *Není známa tl. podkladní čistící vrstvy a materiál této vrstvy. TNV 75 9011 D.6 uvádí několik možných materiálových variant*

Odpověď: Projekt nepředepisuje jednu konkrétní sorpční vrstvu, aby nedošlo k diskriminaci některých dodavatelů. Zadavatel požaduje takovou skladbu, která vyhoví specifikaci předepsané v Technické zprávě.

3. *Dle TNV 75 9011 D.6 má být sorpční materiál ochráněn geotextilií, dle našeho názoru tato není ve výkazu výměr*

Odpověď: Geotextilie pro ochranu sorpčního materiálu není v zadávací dokumentaci uvažována. Sorpční vrstva bude před nerozpuštěnými látkami chráněna vrstvou zeminy, která tvoří výplň zatravnovacích tvárnic.

S ohledem na povahu shora uvedených odpovědí zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje