

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	SPALOVNA	206,93
1.04	FILTR	37,21
2.01	SCHODIŠTĚ	8,05
2.02	ŠATNA–CIVILNÍ ODĚV	6,3
2.03	PŘEDSÍŇ, SPRCHA	3,22
2.04	WC+ÚKLID	4,18
2.05	ŠATNA–PRACOVNÍ ODĚV	4,73
2.06	CHODBA	2,69
2.07	WC	2,1
2.08	DENNÍ MÍSTNOST	6,62
2.09	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	2,74

Celková plocha [m²]: 284,84

LEGENDA POTRUBÍ - VODOVOD:

- STUDENÁ VODA PITNÁ, POTRUBÍ PP–RCT PN22
- TEPLÁ VODA, POTRUBÍ PP–RCT+BF
- CIRKULACE TEPLÉ VODY, POTRUBÍ PP–RTC+BF
- VNITŘNÍ POŽÁRNÍ VODOVOD, POZINK. POTRUBÍ OBOU.
- PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY
- V1.1 V1 — OZNAČENÍ STUPAČKY VODOVODU
- P1.1 P1 — OZNAČENÍ STUPAČKY POŽÁRNÍ VODY

POZ	OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÉ POTRUBÍ
PP–RCT+BF	PLASTOVÉ POTRUBÍ S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM
PP–RCT	PLASTOVÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA:
POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY BUDE PROVÁDĚNO Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP–RTC, TLAKOVÁ ŘADA (S 4).
POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE BUDE PROVÁDĚNO Z VÍCEVRSTVÉHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP–RTC S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM (S4, S3,2).
POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO Z OCELOVÉHO OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÉHO POTRUBÍ.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

K1	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK
S1	SPRCHA, KERAMICKÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900 mm, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ 55 cm, S POLOSLOUPEM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, MONTÁŽNÍ PRVEK
U2	ROHOVÉ UMÝVÁTKO 340 MM Z JEMNÉ ŽÁROHLÍNY, BÍLÉ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
D1	NEREZOVÝ DŘEZ – SOUČÁST DODÁVKY KUCHYŇ. LINKY, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
VP	PODLAHOVÁ VPUST DN 75 S VODNÍ I SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, SE SVISLÝM ODTOKEM, S PLASTOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, IZOLAČNÍ SOUPRAVA
VP2	VELKOKAPACITNÍ VTOK DN110 SE SVISLÝM ODTOKEM A IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU, NEREZOVÝ RÁM, MŘÍŽKA Z NEREZOVÉ OCELI
VY	STOJATÁ VÝLEVKA KERAMICKÁ S PLASTOVOU MŘÍŽÍ. DN100, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, VYSOKOPOLOŽENÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
VZT	ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTKY NEBO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
SVP	STŘEŠNÍ VTOK PODTLAKOVÝ, VYBAVEN ELEKTRICKÝM TOPNÝM TĚLESEM, 230 V/11,2 W
H1	POŽÁRNÍ HYDRANT TYPU D25, HADICE 25mm S DÉLKOU HADICE 30m, Q=0,3 l/s, BARVA SKŘÍNĚ RAL 3000
LSP	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, DN110, S KOŠEM PRO ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

LEGENDA ARMATUR

ON	ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBA
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
VK	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
KK	KULOVÝ KOHOUT
RVV	VYVAŽOVACÍ VENTIL
RŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ – ROHOVÉ
PŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ – PŘÍMÉ
PŠVK	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK PŘÍMÉ
TH	TERMOSTATICKÉ HLAVICE
EUV	ELEKTRICKÝ UZAVÍRACÍ VENTIL
FKH	FLEXIBILNÍ KOVOVÁ HADICE

VYPRACOVAL	ODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU
ING. M. KOPRDA	ING. Z. ŘIHÁK	ING. Z. ŘIHÁK	ING. HEJNÝ

MÍSTO STAVBY: PARDUBICE

STAVEBNÍK: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S.

KOMPLEXNÍ OBNOVA SPALOVNY V NPK, A.S.
– PRACOVIŠTĚ PARDUBICKÁ NEMOCNICE
SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPALOVNĚ NPK
– ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

PŮDORYS 2.NP – VODOVOD

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 01 ZLÍN
CENTROPROJEKT

FORMÁT	2 A4
DATUM	8/2019
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
ZAK. ČÍSLO:	171063

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS. VÝKRESU	DOD.
CTX	I	006	