ZAPOJENÍ PATROVÉHO ROZVADĚČE R2NP

Rozvaděč oceloplechový, zapuštěný, plné dveře, zámek na čtyřhran, 4x24modulů, VxŠxH 680x530x150, IP 40/20, In 50A, Ik 10kA.



Místnost			pokoje		2.01,2.21	2.02	2.10-2.20	2.04, 2.05	2.04, 2.05	2.01a,b,2.06,2.07	2.06	2.08, 2.09	2.08, 2.09	2.04, 2.05	2.06, 2.07			2.11	2.18	2.17	2.10-2.20	2.10	2.01,2.02,2.21		2.04	2.04	2.04
Název	přívod z RH		rozvaděče pokojů	rezerva	sv.chodba.L,hala	sv. chodba pravá	sv. WC, kabinet	sv.učebna přední	sv.učebna zadní	sv.kancl,dílna	sv. dílna	sv.učebna přední	sv.učebna zadní	žaluzie	žaluzie	rezerva	chránič WC.	osoušeč rukou	osoušeč rukou	osoušeč rukou	Z. WC, kabinet	Z.kuchyňka	Z.chodba	chránič 2.04	PC levé	PC pravé	ostatní
Příkon kW			5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,2	0,2			2	2	2	2	2	2		2	2	2
Poznámka			smyčkováním.																							



Místnost		2.05	2.05	2.05		2.06	2.06	2.06	2.06		2.01a,2.07,2.07a	2.07	2.01b		2.08	2.08	2.08		2.09	2.09	2.09
Název	chránič 2.05	PC levé	PC pravé	ostatní	chránič 2.06	Z. levé	Z. pravé	ostatní	Z. třífázová	chránič 2.07	kancelář	router	kuchyňka	chránič 2.08	PC levé	PC pravé	ostatní	chránič 2.09	PC levé	PC pravé	ostatní
Příkon kW		2	2	2		2	2	2	4		2	2	2		2	2	2		2	2	2
Poznámka																					

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- -IZOLACÍ, KRYTEM

OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- -AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
- -OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM,
- -OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,
- -DOPLŇKOVOU OCHRANOU:
  - -DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
  - -PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Mgr. Petr Šroll	Mgr. Petr Šroll	Mgr. Petr Šroll	číslo zakázky:	Z201102
			datum:	4/2021
			měřítko:	--
			formátů:	3xA4
			změna:	--

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125. 532 11 Pardubice**
zakázka:	**Gymnázium SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM**
objekt:	SO 01 - Domov mládeže
díl:	D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace
výkres:	**Zapojení patrového rozvaděče R2NP**

část:	č. přílohy:	č. výtisku:
D	09	