ZAPOJENÍ PATROVÉHO ROZVADĚČE R1NP

Rozvaděč oceloplechový, zapuštěný, plné dveře, zámek na čtyřhran, 5x24modulů, IP 40/20, In 50A, Ik 10kA. velikost a tvar koordinovat s RH.



Místnost			pokoje	1.02	1.01, 1.40	1.02	1.10-1.21	1.04, 1.05	1.04, 1.05	1.06,1.07,1.07b	1.06, 1.07	1.08, 1.09	1.08, 1.09	1.22-1.25	1.04, 1.05	1.06, 1.07	1.22, 1.24, 1.25			1.12	1.15	1.17	1.10-1.21	1.10	1.01,1.02.1.40		1.04	1.04	1.04		1.05	1.05	1.05		1.06	1.06	1.06	1.06				
Název	přívod z RH		rozvaděče pokojů	turnikety	sv.chodba,L,,vstup	sv. chodba pravá	sv.WC, kancelář	sv.učebna přední	sv.učebna zadní	sv.dlňa,studovna	sv.dlňa,studovna	sv.učebna přední	sv.učebna zadní	recepce,posíl,klub	žaluzie	žaluzie	žaluzie	rezerva	chránič WC.	osoušeč rukou	osoušeč rukou	osoušeč rukou	Z. WC, kancelář	kuchyňka	Z. chodba	chránič 1.04	PC levé	PC pravé	ostatní	chránič 1.05	PC levé	PC pravé	ostatní	chránič 1.06	levé	pravé	ostatní	tiskárna			
Příkon kW			5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,2	0,2	0,2			2	2	2	2	2	2		2	2	2		2	2	2		2	2	2	2			
Poznámka			smyčkováním.																																						



Místnost		1.08	1.08	1.08		1.09	1.09	1.09		1.07, 1.07b	1.22, 1.22a	1.23	1.24	1.25		
Název	chránič 1.08	PC levé	PC pravé	ostatní	chránič 1.09	PC levé	PC pravé	ostatní	chránič ostatní	zásuvky	zásuvky	Z.kuchyňka	Z. posilovna	Z.studovna	rezerva	rezerva
Příkon kW		2	2	2		2	2	2		2	2	2	2	2		
Poznámka																

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ):
-IZOLACÍ, KRYTEM
OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
-OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM,
-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,
-DOPLŇKOVOU OCHRANOU:
-DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Mgr. Petr Šroll	vypracoval: Mgr. Petr Šroll	kontroloval: Mgr. Petr Šroll	dokumentace: DPS
			číslo zakázky: Z201102
			datum: 4/2021
			měřítko: –
stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**			formátů: 4xA4
zakázka: **Gymnázium SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM**			změna: –
objekt: SO 01 - Domov mládeže			část: D, č. přílohy: 08, č. výtisku:
díl: D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace			
výkres: **Zapojení patrového rozvaděče R1NP**			