PŮDORYS 1NP.ELEKTROINSTALACE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	osvětlenost [lx]	Vnější vlivy	opatření
1,01	HALA + SCHODIŠTĚ	100	BD3	nouzové osvětlení
1,02	CHODBA ŠKOLA	100	BD3	nouzové osvětlení
1,03	LODŽIE	--	AB7	Bez elektroinstalace
1,04	UČEBNA VT	300	--	přepěťové ochrany tř. 3,
1,05	UČEBNA VT	300	--	přepěťové ochrany tř. 3,
1,06	TECHNOLOGICK A DILNA	500	BE2	
1,07	STUDOVNA	500	--	
1,07b	ŠATNA A UKLIZEČKY	200	--	
1,08	UČEBNA VT	300	--	přepěťové ochrany tř. 3,
1,09	UČEBNA VT	300	--	přepěťové ochrany tř. 3,
1,10	KANCELÁŘ UČITELŮ	300	--	
1,11	WC MUŽI	200	--	
1,12	PŘEDSÍŇ + PISOÁR	200	--	
1,13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	200	AD4	IP44
1,14	PŘEDSÍŇ	200	--	
1,15	IMOBILNÍ WC	200	BA3	tísňové tlačítko
1,16	CHODBA	100	--	
1,17	UMYVÁRNA	200	--	
1,18	WC DÍVKY	200	--	
1,19	WC DÍVKY	200	--	
1,20	WC ŽENY - UČITELÉ	200	--	
1,21	SPRCHA - UČITELÉ	200	--	
1,22	RECEPCE - VYCHOVATEL	300	--	
1,22a	KOUPELNA VYCHOVATEL	200	--	
1,23	KUCHYŇKA OM	500	--	
1,24	POBLOVNA	300	--	
1,25	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	200	--	
1,26	PŘEDSÍŇ	100	--	
1,27	POKOJ	200	--	
1,28	POKOJ	200	--	
1,29	UMYVÁRNA	200	--	
1,30	SPRCHA	200	--	
1,31	WC	200	--	
1,32	PŘEDSÍŇ	100	--	
1,33	PŘEDSÍŇ	100	--	
1,34	POKOJ	200	--	
1,35	POKOJ	200	--	
1,36	UMYVÁRNA	200	--	
1,37	SPRCHA	200	--	
1,38	WC	200	--	
1,39	PŘEDSÍŇ	100	--	
1,40	CHODBA DM	100	BD3	
1,41	LODŽIE	--	AB7	Bez elektroinstalace
1,42	VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	100	BD3	

POZNÁMKA

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE 50Hz 230/400V, TN-C-S
- PŘECHOD Z TN-C NA TN-S BUDE V PATROVÝCH ROZVAĎEČÍCH
- POLOHA SVÍTIDLE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S VZT.,
- ZÁSUVKY V POKOJÍCH BUDOU VE VÝŠCE +1000MM, V KOUPELNÁCH A KUCHYŇKÁCH +1100MM, OSTATNÉ ZÁSUVKY VE VÝŠCE +400MM. NENÍ-LI UVEDENO JINAK,
- VYPÍNAČE BUDOU VE VÝŠCE +1100MM,
- KABELOVÉ VÝVODY PRO ŽALUZIE UKONČIT NA HORNÍ HRANĚ OKEN V KO68, OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
- ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ): IZOLACÍ, KRYTEM
- OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
  - -AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
  - -OCHRANNÝM UZEMĚNÍM
  - -DOPLŇKOVOU OCHRANOU: -DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
  - -PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

LEGENDA ZNAČEK

- A — LED lineární svítidlo, 1200x45mm, jedna řada diod, čelná optika omezující oslnění, 80°, 230V/17W, 2000 lm, 4000K, Ra 80, hliníkový korpus, stříbrný lak, IP20 modus DOP2000M4CG60ND
- B — LED lineární svítidlo, 1200x28mm, jedna řada diod, širá PMMA optika, širokoúhlé, snížený výkon 230V/15W, 2000 lm, 4000K, Ra 80, KORPUS plech, stříbrný lak, IP65, modus NAR4000M5B260NO
- C — LED lineární svítidlo, 1200x28mm, jedna řada diod, širá PMMA optika, širokoúhlé, 230V/27W, 3800 lm, 4000K, Ra 80, KORPUS plech, stříbrný lak, IP65, modus NAR4000M5B260NO
- D — LED lineární svítidlo, 1200x28mm, jedna řada diod, širá PMMA asymetrická optika, 230V/27W, 3800 lm, 4000K, Ra 80, KORPUS plech, stříbrný lak, IP65, modus NAR4000M5BASNO
- E — Přisazené kruhové LED svítidlo, průměr 300mm, 230V/14W, 1400 lm, 4000K, Ra 80, IP44, stropní/nástěnné
- F — Přisazené kruhové LED svítidlo, průměr 375mm, 230V/20W, 2000 lm, 4000K, Ra 80, IP44, stropní/nástěnné
- H — LED panel, čtverec 600x600mm 230V/23W, 3200 lm, Ra 80, IP20 5300K, korpus plech, bílá, kryt nanoprismatický, Provedení pro přisazenou montáž, modus ESO3000/SSKN
- I — LED panel, čtverec 600x600mm 230V/23W, 3200 lm, Ra 80, IP20 5300K, korpus plech, bílá, kryt nanoprismatický, Provedení do podhledu, modus ESO3000/SSKN
- J — zářivkové žlabové, Bílá trubice
- K — PL 3500L1N
- NS — TYP NS - nouzové svítidlo funkční při výpadku napájení, LED 3W, 350lm, akumulátor 1 hod.
- tlačítkové tablo
- ALARM — třídící jednotka alarmu tlačového tablá s akustickou a optickou signalizací
- RESET — resetovací tlačítko alarmu
- Tlačítko "TOTAL STOP" červené, prosklené
- Reproduktor evakuačního rozhlasu
- Poloměr ventilátor 230V/150W. Bude spínán společně s osvětlením místnosti, s doběhem 5 minut. Časovač osazen v krabici pod vypínačem,
- vypínač osvětlení 230V/10A řazení 1, 5, 6
- PIR pohybový sensor širokoúhlý s časovačem, 230V/10A
- Detektor kouře a teploty se sirénou
- Venkovní siréna
- Zásuvka jednoduchá 230V/16A, IP 20
- Zásuvka jednoduchá 230V/16A, IP 44
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP 20
- Zásuvka přípojková, 400V/16A, IP 44
- Zásuvka datová RJ45, počet viz, popis
- WiFi — Bezdrátový přístupový bod, napájen PoE, kabel ukončit konektorem RJ45
- Ovládací modul požárních hlásičů
- RH — Hlavní rozvaděč
- RK — Rozvaděč kotelny
- RMS1 — Rozvaděč dílny
- RP — Rozvaděč dvojpokoje
- R1NP — Rozvaděč patra

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 3742009 , DIČ: CZ3742009

projektoval: Ing. Petr Sosík	vypracoval: Ing. Petr Sosík	kontroloval: Ing. Petr Sosík	dokumentace: DPS
			číslo zakázky: Z201/02
			datum: 04/2021
			měřítko: 1:50
			formát: 12xA4
			změna: --

stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
akce: **Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM**
objekt: SO 01 - Domov mládeže
díl: D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace
výkres: **Půdorys 1NP, elektroinstalace**

D EL 03 — č. výkresu / č. přílohy