



LEGENDA:

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- CIRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm

astalon	projektoval: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DPŠ
				číslo zakázky: Z201002
				datum: 03/2021
				měřítko: 1:50
stavěbník: zakázka:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiéru DM			formát: změna:
objekt:	SO 01 - Domov mládeže			8xA4 ---
at:	D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace			část:
výkres:	VODOVODNÍ STOUPAČKY			ZTI
				č. přílohy:
				D
				09
				č. výkresu: