

Příloha č.1

Návrh Protokolu

**o určení vnějších vlivů a typu místností vypracovaný odbornou komisí dle
ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 20000-5-51 ed.3**

Složení komise:

předseda (hlavní projektant) Lucie Faltýnková

členové (projektant elektro)..... Mgr. Petr Šroll

Za provozovatele:

vedoucí odborného výcviku Bc. Drahuše Kaplanová

vyučující v chem. Laboratoři Ing. Eva Kroft

Název objektu: **Gymnázium a SOŠ Přelouč – rekonstrukce interiérů DM**
SO 01 – domov mládeže

Podklady: - Prohlídka stavby
 - projekt stavební části
 - ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3,

Popis objektu: - čtyřpodlažní panelový objekt s novým bleskosvodem.
Objekt je určen pro dlouhodobé ubytování mládeže.

Návrh stanovená vnějších vlivů:
viz. tabulka

Opatření:
viz. tabulka

pozn: V koupelnách, kuchyňkách apod. Zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a
ČSN 332130 ed.3

Neuvedené vlivy jsou podle ČSN 33 2000-5-51 normální.

.....
Datum

.....
Předseda komise

Seznam místností a vnějších vlivů

Č.	Název místnosti	Vnější vlivy	opatření
0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	BD3	nouzové osvětlení
0.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	AD4	IP44
0.03	CHODBA	BD3	nouzové osvětlení
0.04	ŠKOLNÍ ŠATNA	BD3	nouzové osvětlení
0.05	VÝUKOVÁ LABORATOŘ	--	
0.05	VÝUKOVÁ LABORATOŘ- PRACOVNÍ STOLY	BE2N1, AF3, AD4	IP44, pospojování, korodující materiály nesmí být použity, práce pod dohledem
0.05a	SKLAD POMŮCEK	BE2N1, AF3	IP44, korodující materiály nesmí být použity, omezený přístup
0.06	UČEBNA - DÍLNA	--	
0.07	SKLAD - ŠPINAVÉHO	--	
0.09	SKLAD - ČISTÉ PRÁDLO	--	
0.10	OSVITOVÁ MÍSTNOST	--	
0.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	AE4, AD5, AB6, BC3	IP44, pospojování, omezená teplota povrchů
0.12	KOTELNA	AE4, AD5, AB6, BC3	IP44, pospojování, omezená teplota povrchů
0.13	KANCELÁŘ ÚDRŽBA	--	
0.14	ÚDRŽBA - DÍLNY	AE5, BC3	IP44, pospojování

Č.	Název místnosti	Vnější vlivy	opatření
1.01	HALA + SCHODIŠTĚ	BD3	nouzové osvětlení
1.02	CHODBA ŠKOLA	BD3	nouzové osvětlení
1.03	LODŽIE	AB7	Bez elektroinstalace
1.04	UČEBNA VT	--	přepětové ochrany tř. 3.
1.05	UČEBNA VT	--	přepětové ochrany tř. 3.
1.06	TECHNOLOGICKÁ DÍLNA	BE2	
1.07	STUDOVNA	--	
1.07b	ŠATNA A UKLIZEČKY	--	
1.08	UČEBNA VT	--	přepětové ochrany tř. 3.
1.09	UČEBNA VT	--	přepětové ochrany tř. 3.
1.10	KANCELÁŘ UČITELÉ	--	
1.11	WC MUŽI	--	
1.12	PŘEDSÍŇ + PISOÁR	--	
1.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	AD4	IP44
1.14	PŘEDSÍŇ	--	
1.15	IMOBILNÍ WC	BA3	tísňové táhlo
1.16	CHODBA	--	
1.17	UMÝVÁRNA	--	
1.18	WC DÍVKY	--	
1.19	WC DÍVKY	--	

1.20	WC ŽENY - UČITELÉ	--	
1.21	SPRCHA - UČITELÉ	--	
1.22	RECEPCE - VYCHOVATEL	--	
1.22a	KOUPELNA VYCHOVATEL	--	
1.23	KUCHYŇKA DM	--	
1.24	POSILOVNA	--	
1.25	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	--	
1.26	PŘEDSÍŇ	--	
1.27	POKOJ	--	
1.28	POKOJ	--	
1.29	UMÝVÁRNA	--	
1.30	SPRCHA	--	
1.31	WC	--	
1.32	PŘEDSÍŇ	--	
1.33	PŘEDSÍŇ	--	
1.34	POKOJ	--	
1.35	POKOJ	--	
1.36	UMÝVÁRNA	--	
1.37	SPRCHA	--	
1.38	WC	--	
1.39	PŘEDSÍŇ	--	
1.40	CHODBA DM	BD3	
1.41	LODŽIE	AB7	Bez elektroinstalace
1.42	VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	BD3	

Č.	Název místnosti	Vnější vlivy	opatření
2.01	HALA + SCHODIŠTĚ	BD3	
2.01a	ÚKLID DM	--	
2.01b	KUCHYŇKA DM	--	
2.02	CHODBA ŠKOLA	BD3	
2.03	LODŽIE	AB7	Bez elektroinstalace
2.04	UČEBNA VT	--	
2.05	UČEBNA VT	--	
2.06	TECHNOLOGICKÁ DÍLNA	BE2	
2.07	SKLAD POMŮCEK	--	
2.08	UČEBNA VT	--	přepětové ochrany tř. 3.
2.09	UČEBNA VT	--	přepětové ochrany tř. 3.
2.10	KABINET	--	
2.11	PŘEDSÍŇ CHLAPCI	--	
2.12	WC CHLAPCI	--	
2.13	PISOAR	--	

2.14	WC CHLAPCI	--	
2.15	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	--	
2.16	WC DÍVKY	--	
2.17	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	--	
2.18	WC DÍVKY	--	
2.19	WC DÍVKY	--	
2.20	WC DÍVKY	--	
2.21	CHODBA DM	BD3	
2.22	PŘEDSÍŇ	--	
2.23	POKOJ	--	
2.24	POKOJ	--	
2.25	PŘEDSÍŇ	--	
2.26	UMÝVÁRNA	--	
2.27	SPRCHA	--	
2.28	WC	--	
2.29	PŘEDSÍŇ	--	
2.30	POKOJ	--	
2.31	POKOJ	--	
2.32	PŘEDSÍŇ	--	
2.33	UMÝVÁRNA	--	
2.34	SPRCHA	--	
2.35	WC	--	
2.36	PŘEDSÍŇ	--	
2.37	POKOJ	--	
2.38	POKOJ	--	
2.39	PŘEDSÍŇ	--	
2.40	UMÝVÁRNA	--	
2.41	SPRCHA	--	
2.42	PŘEDSÍŇ	--	
2.43	PŘEDSÍŇ	--	
2.44	POKOJ	--	
2.45	POKOJ	--	
2.46	PŘEDSÍŇ	--	
2.47	UMÝVÁRNA	--	
2.48	SPRCHA	--	
2.49	WC	--	
2.50	LODŽIE	AB7	Bez elektroinstalace

Č.	Název místnosti	Vnější vlivy	opatření
3.01	HALA + SCHODIŠTĚ	BD3	
3.01a	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST DM	--	
3.01b	KUCHYŇKA DM	--	
3.02	CHODBA ŠKOLA	BD3	

3.03	LODŽIE	AB7	Bez elektroinstalace
3.04	UČEBNA VT	--	
3.05	UČEBNA VT	--	
3.06	FOTOATELIÉR	--	
3.07	FOTOKOMORA	AD4, BE2N1,	IP44, práce pod dohledem
3.08	UČEBNA VT	--	
3.09	UČEBNA VT	--	
3.10	PŘÍRUČNÍ SKLAD MATERIÁLU	--	
3.11	PŘEDSÍŇ CHLAPCI	--	
3.12	WC CHLAPCI	--	
3.13	PISOAR	--	
3.14	WC CHLAPCI	--	
3.15	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	--	
3.16	PŘEDSÍŇ DÍVKY	--	
3.17	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	--	
3.18	WC DÍVKY	--	
3.19	WC DÍVKY	--	
3.20	WC DÍVKY	--	
3.21	CHODBA DM	BD3	
3.22	PŘEDSÍŇ	--	
3.23	POKOJ	--	
3.24	POKOJ	--	
3.25	PŘEDSÍŇ	--	
3.26	UMÝVÁRNA	--	
3.27	SPRCHA	--	
3.28	WC	--	
3.29	PŘEDSÍŇ	--	
3.30	POKOJ	--	
3.31	POKOJ	--	
3.32	PŘEDSÍŇ	--	
3.33	UMÝVÁRNA	--	
3.34	SPRCHA	--	
3.35	WC	--	
3.36	PŘEDSÍŇ	--	
3.37	POKOJ	--	
3.38	POKOJ	--	
3.39	PŘEDSÍŇ	--	
3.40	UMÝVÁRNA	--	
3.41	SPRCHA	--	
3.42	WC	--	
3.43	PŘEDSÍŇ	--	
3.44	POKOJ	--	
3.45	POKOJ	--	

3.46	PŘEDSÍŇ	--	
3.47	UMÝVÁRNA	--	
3.48	SPRCHA	--	
3.49	WC	--	
3.50	LODŽIE	AB7	Bez elektroinstalace