





1.09  
EBNA





6  
INA

LEGENDA SVÍTIDEL:

-  H Přisazené LED svítidlo, IP44, 15w, 970lm, 4000K 900x121
-  D -Svítidlo LED 34w, 3600lm, IP44, 4000K, přisazené/nástěnné, 480x132, bílé, mikrovlnné čidlo
-  N -Svítidlo LED nouzový provoz 3h, svítí při výpadku, 1w, IP65, možnost pktogramu
-  -Ventilátor spínan dle požadavku investora

POZNAMKY:

KABELÁŽ NA CHODBĚ SKRYTA V ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTĚ  
KABELÁŽ NA WC ZASEKÁNA POD OMÍTKU  
WC PRO INVALIDY BUDE VYBAVENO NOUZOVÝM SIGNALIZAČNÍM SYSTÉMEM POMOCI

- LEGENDA NOUZ. SIGNALIZACE
-  -TLAČÍTKO ZRUŠENÍ POPLACHU, VE STILU ZÁS
  -  -TAHOVÉ TLAČÍTKO POPLACHU, VE STILU ZÁS
  -  -NAPAJECÍ TRAFO PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI
  -  -KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
	ZÁDVEŘÍ	15.70
	CHODBA	85.09
	CHODBA	119.35
	UČEBNA	38.92
	UČEBNA	36.96
	UČEBNA	36.96
	UČEBNA	39.76
	UČEBNA	39.76
	UČEBNA	39.20
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		451.70

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
	WC DÍVKY	13.59
	BEZBARIÉROVÉ WC	5.80
	ÚKLID	2.50
	WC CHLAPCI	17.88
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		39.77

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed. 3  
- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY  
- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY  
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. TZ  
PROVEDENÍ: KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V TRUBKÁCH, VE VKLÁDACÍCH LIŠTÁCH A V KAB ŽLABECH

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> <b>ELEKTRO-SYCHRA</b> Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
ROMAN HRODĚJ	ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEĎAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
INVESTOR	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
STAVBA SPECIÁLNÍ TŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD ORLICÍ – PŮDNÍ VESTAVBA A REKONSTRUKCE WC  SO 02 REKONSTRUKCE WC V 2. BUDOVĚ ŠKOLY			FORMÁT	4A4
			DATUM	2/2019
			STUPEŇ	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	19013
			MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU	D01.1.4.3.3