

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebky.cz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Gymnázium a SOŠ Přelouč – rekonstrukce interiérů DM
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 24.08.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 8.9 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 7.9.2021 v 14:41:30 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „DOTAZY:

1) OPLOCENÍ:

Pol. 18 – Zpevnění příkopu

Co máme přesně ocenit?

Dobrý den, máme nejasnost ve VZT

Dle specifikace je uvedeno pouze kyselinovzdorné plastové potrubí :

13 K 006 Plastové potrubí d100 mm PPsEL kyselinovzdorné a vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu

14 K 007 Plastové potrubí d250 mm PPsEL kyselinovzdorné a vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu

V TZ je uvedeno, že

- laboratorní digestoř je dodávkou provozovatele, ale kdo dodává plastový ventilátor

- skříň na kyseliny je dodávkou provozovatele, ale opět co ventilátor

Dle výkresu Přelouč DM1-VZ5 – plastové ventilátory jsou zde kresleny

Dle výkresu Přelouč DM1-VZ1 – zde je u tohoto plastového potrubí regulační klapka - ta je dodávkou koho?

Jelikož se jedná o kyselinovzdorné zařízení, je to drabá záležitost, tak je nutné vyjasnit kdo co dodává, aby to nechybělo. Pokud bychom měli ventilátory dodávat my, je nutné je vyspecifikovat. A naopak pokud digestoř a ventilátory a klapku dodává někdo jiný, bylo by rozumné, aby to dodával jako komplet, tedy i s potrubím.“

Odpověď:

ad 1) Oplocení - pol. 18 - Zpevnění příkopu 33 m znamená úpravu terénu podél severní strany příjezdové cesty ze zámkové dlažby, kde má být uložen obrubník s boční opěrou (pol. 26), a kde je dnes rostlý val. Půjde o zemní práce podélného vyrovnání valu podle nového obrubníku a jeho zatravnění, resp. kultivaci terénu pod obrubníkem

ad 2) VZT - ventilátory RV1ex a RV2ex a k nim klapky, vložky byly vyjmuty z rozpočtu, avšak ve výkresech bohužel zůstaly, takže ventilátory a jejich příslušenství nebudou součástí dodávky. Nicméně nechť dodavatelé ocení samotné potrubí dle zadání.

S ohledem na povahu shora uvedených odpovědí zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 17.9. 2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje