


ZAPOJENÍ PATROVÝCH ROZVADĚČŮ RP3 A RP4

Rozvaděč RP3, RP4, oceloplechový, zapuštěný, 505x622mm, 3x18modulů, IP:20, Ik:10kA, In:40A, bílá piná dvířka, klíč, EI15DP1.



Místo				3.01.3-12.3-25, 3.34.3.43	3.17-3.24	3.08-3.11	3.07	3.01.3-12.3-17-3-25, 3.34.3.43	3.09-3.11	3.08	3.08	3.08	3.07		
Název	Přívod z RH	přepětová ochrana	levé buňky	pravé buňky	sv. chodba	sv. WC	sv. vychov. kuchyň	sv. klubovna	Z. chodba, WC	Z. vychovatel	Z. kuchyň	Trouba	varná deska	Z. klubovna	rezerva
Příkon kW					0,5	0,5	0,5	0,5	2	2	2	2	5	2	
Poznámka															

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- IZOLACI, KRYTÍM
- OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM,
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,
- DOPLNĚKOVOU OCHRANOU:
- DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRANIČEM

astation <small>426</small>		projektovl:	Mgr. Petr Šroll	vypřecovl:	Mgr. Petr Šroll	kontrolovl:	Mgr. Petr Šroll	dokumentace:	DPS
Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009								číslo zakázky:	Z200724
								datum:	11/2020
								měřtko:	--
								formátů:	2xA4
								změna:	-
								č. přílohy:	11
								č. výřisku:	