



- LEGENDA:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVEŠENÝ, DÉLKA MISY MAXIMÁLNĚ 49,0 cm, ZÁVEŠNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMITKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
- WC1 KLOZET DITURVITOVÝ KOMBÍ S NÍZKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
- U UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- U1 UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
- VL VÝLEVKA DITURVITOVÁ ZÁVEŠENÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- SK SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
- SK1 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
- DŘ DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCĚ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- DŘ1 DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCĚ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
- V VÁNNA OCELOVÁ SMALTOVANÁ DÉLKA = 160 cm S NÁSTĚNNOU VANOVOU BATERIÍ
- VV VÝVOD STUDENÉ VODY UKONČENÝ PRAČKOVÝM VENTILEM S NÁPOJENÍM NA HADICI G 1/2"
- H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
- PZ PIZAR DITURVITOVÝ NÁSTĚNNÝ SPLACHOVÁNÍ NA FOTOBUŇKU, NÁPÁJENÍ Z BATERIE
- AP PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY – ODPAD Z.0. DN 40, STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2" S NÁPOJENÍM NA HADICI
- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- CÍRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- ODPADNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT

- K1–K17 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP-HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ DN 100
- D1–D2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP-HT, NA ÚROVNI STŘECHY STŘEŠNÍ VTKY DN 125
- V1–V14 VODOVODNÍ STOLPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- H1 HYDRANTOVÉ STOLPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm

**astalon**

Hůrka 54, 530 02 Pardubice  
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektovat:	vypracovat:	kontrolovat:	dokumentace:
Petr Zelenka	Petr Zelenka	Petr Zelenka	DSP + DPS
číslo zakázky:	datum:	měřítko:	formát:
Z200724	11/2020	1:50	A4

stavebník:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zákazka:	SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM
objekt:	SO 01 - Domov mládeže
dlí:	D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace
výkres:	2.NP - KANALIZACE, VODA

č. listu: ZT1

č. přílohy: 05

č. výřezu: