



- LEGENDA:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, DÉLKA MISY MAXIMÁLNĚ 49,0 cm, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLÁČÍTKO ZEPŘEDU
- WC1 KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI S NÍZKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
- U UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- U1 UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
- VL VÝLEVKA DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- SK SPRCHOVÁ VÁNİČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
- SK1 SPRCHOVÁ VÁNİČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
- DŘ DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCĚ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
- DŘ1 DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCĚ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
- V VANA OCELOVÁ SMALTOVANÁ DÉLKA = 160 cm S NÁSTĚNNOU VANOVOU BATERIÍ
- VV VÝVOD STUDENÉ VODY UKONČENÝ PRAČKOVÝM VENTILEM S NÁPOJENÍM NA HADICI G 1/2"
- H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
- PZ PIZAR DITURVITOVÝ NÁSTĚNNÝ SPLACHOVÁNÍ NA FOTOBUŇKU, NAPÁJENÍ Z BATERIE

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- CÍRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- ODPADNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT

- K1-K17 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP-HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ DN 100
- D1-D2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP-HT, NA ÚROVNI STŘECHY STŘEŠNÍ VTKY DN 125
- V1-V14 VODOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- H1 HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm

<b>astalon</b> Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektoval: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DŠP + DŠS
	číslo zakázky: Z200724	datum: 11/2020	měřítko: 1:50	formát: 7 A4
stavěbník: <b>Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice</b>				
zakázka: <b>SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM</b>				
objekt: SO 01 - Domov mládeže				
dlí: D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace				
výkres: <b>5.NP - KANALIZACE, VODA</b>				
změna: ---				
část: ZTI				
č. přílohy: ---				
<b>D 08</b>				
č. výřezu: ---				