

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí II.
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 30.7.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 4.10 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22.9.2021 v 14:18:36 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaž: „Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 zadavatel v odpovědi na dotaž č.2 ze dne 19.8.2021 odpověděl, že výkopové práce pro záhořovou patku i realizace samotné patky budou prováděny pod úrovní hladiny bez odklonění koryta. Současně zadavatel zveřejnil Závažné stanovisko OŽP MěÚ Ústí nad Orlicí, ve kterém je naopak uvedeno: „v případě provádění prací souvisejících s tokem Tiché Orlice, je třeba časově omezit dobu zákalu proudící vody a řešit odvedení protékající vody mimo vlastní pracoviště“. Doplní zadavatel do soupisu prací položky pro odklonění vodního toku?“

Odpověď:

Zadavatel nedoplní položky pro odklonění vodního toku, neb by odklonění toku v tomto v případě nic nevyřešilo, vzniklo by stejné množství kalu jako při nezřízení žádných opatření.

S ohledem na prodlení s odpovědí o čtyři pracovní dny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 22.10. 2021 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje