



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Ja/2018/v,k/787

VYŘIZUJE: Ing. Janoušek

DATUM: 24.7.2018

OPTIMA s.r.o.

Ing. Jan Ježek

Žižkova 738/IV

56601 Vysoké Mýto

Dolní Roveň, Komárov – modernizace II/322, napojení na D35 – stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Předložená dokumentace řeší návrh modernizace komunikace v úseku od její přeložky v místě křížení s D 35 po křižovatku se silnicí III/3051 v Komárově – celková délka 651 m.

Členění podle stávajících objektů, rozsah

SO 101 silnice II/322

Zahrnuje rozšíření komunikace, modernizaci propustku a zřízení hospodářských sjezdů , úpravu chodníku a povrchů a dopravní značení.

SO 201 most ev. č. 322 – 029

Rozšíření o 3 m , celková sanace

SO 401 veřejné osvětlení

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací budou vytýčeny sítě ve správě VAK a.s. (stř. Holice) a tlaková kanalizace ve správě obce.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu 1,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět.
3. Kabely požadujeme umístit mimo ochranné pásmo uvedené v bodě 2. Pokud toto nelze splnit, musí být v místě souběhu dodrženy min. vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005.
4. V místě křížení kabelu s vodovodem bude kabel uložen do chráničky. Tato se provede v délce 1 m od vnějšího obrysu vod. potrubí po obou stranách.
5. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
6. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.

TEL. 466 798 448

FAX. 466 304 643

e-mail: pavel.janousek@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

7. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu.
8. V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK a.s. při kontrolních dnech.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Tepársko 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 46 31 DIČ CZ60104631
OR KS PAK, oddíl B, vložka 988
- 31 -

Platnost vyjádření do 07/2019.
Na vědomí: p. Bartoníček
Spis: II/322