

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

|                                                        |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>                                       | Pardubický kraj                                                                                      |
| <b>sídlo:</b>                                          | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice                                                             |
| <b>zastoupený:</b>                                     | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem                                                          |
| <b>IČO/ DIČ:</b>                                       | 70892822/ CZ70892822                                                                                 |
| <b>profil:</b>                                         | <a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>                    |
| <b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b> | Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář<br><a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a> |
| <b>IČO:</b>                                            | 64010082                                                                                             |
| <b>sídlo:</b>                                          | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most                                                                  |
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                          | <b>Realizace úspor energie – Gymnázium Polička</b>                                                   |
| <b>Druh zakázky / řízení:</b>                          | stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní                                        |
| <b>Zahájení řízení:</b>                                | dne 5.10.2021 uveřejněním na profilu zadavatele                                                      |

V Mostě, dne 12.10.2021

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 8.10.2021 ve 13:13:09 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

*Dotaž: „Dotaž č. 1 – Okenní výplně a) V projektové dokumentaci ve výpisu výrobků - dveřní výplně máte požadavek na „vodotěsnost třídy min. 8A“, což je i po konzultaci se zkušebním ústavem požadavek u dveří nesplnitelný. b) Dále pak máte u dveří požadavek  $R_w \geq 38dB$ . Tento parametr většina výrobců u dveří neuvádí. Je tento požadavek u dveří určitě potřebný?*

*Dotaž č.2 – Prohlídka místa plnění Rádi bychom se zeptali, případně požádali. Nikde jsme nenašli termín prohlídky místa plnění. Jelikož o tuto zakázku máme zájem, rádi bychom si ji prohlédli. Bude tato možnost?“*

### Odpověď:

ad 1) Zadavatel upravit třídu vodotěsnosti dveří na obvodovém plášti na min. 2A. Dále zadavatel přezkoumal požadavek na zvukovou neprůzvučnost těchto dveří a nově tento parametr nepožaduje. Zadavatel současně vydal aktualizaci výkresu D.1.1.22 Výpis výrobků. Změny ve výpisu výrobků jsou označeny červeně, viz současně uveřejněný dokument.

ad 2) Zadavatel má za to, že prohlídka místa plnění není pro sestavení nabídky nezbytná, proto ji pořádat nebude.

**Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 29.10.2021 v 10.00 hod.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje