

POPIS ÚPRAV:

BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STŘECHY A BUDOU NAHRAZENY SKLADBOU PLOCHÉ STŘECHY POČÍNAJÍCÍ ŽIVIČNOU PAROZÁBRANOU, TEPELNOU IZOLACÍ Z EPS 100S (Id=0,037 W/mK) V PŘÍPADĚ HLAVNÍ STŘECHY, NIŽŠÍ STŘECHY BUDOU IZOLOVÁNY ČEDIČOVOU VATOU (Id=0,037 W/mK) A SPÁDOVÉ KLÍNY BUDOU PROVEDENY Z EPS 100S (Id=0,037 W/mK), DALŠÍ VRSTVOU JE SAMOLEPÍCÍ ŽIVIČNÝ PÁS A MODIFIKOVANÁ ŽIVIČNÁ KRYTINA.

TLOUŠŤKY IZOLACÍ JEDNOTLIVÝCH STŘECH:

- STŘECHA NAD KRČEM TLOUŠŤKA OD 200 MM DO 470 MM, SPÁD 7%
- HLAVNÍ STŘECHA TLOUŠŤKA OD 250 MM DO 730 MM, SPÁD 6%
- STŘECHA NAD KUCHYNÍ TLOUŠŤKA OD 250 MM DO 490 MM, SPÁD 4%
- STŘECHA NAD LODŽIEMI TLOUŠŤKA OD 260 MM DO 380 MM, SPÁD 6%
- STŘECHA NAD VSTUPEM DO SKLEPA OD 100 MM DO 120 MM, SPÁD 2%
- STŘECHA NAD RAMPOU OD 180 MM DO 270 MM, SPÁD 3%

ZATEPLENÍ HORNÍ HRANY ATK BUDĚ PROVEDENO IZOLAČNÍMI DESKAMI S MINIMÁLNÍ NASÁKAVOSTÍ (Id=0,037 W/mK) V TL. 160 MM

PLECHOVÁNÍ BUDĚ PROVEDENO Z LAKOVANÉHO POZINKOVÉHO PLECHU. SVODY A ŽLABY BUDOU PROVEDENY Z LAKOVANÉHO POZINKOVÉHO PLECHU.


ŽEBŘÍK BUDĚ DEMONTOVÁN, OSAZEN DELŠÍMI KOTVAMI A NOVĚ NATŘENÝ OPĚT NAMONTOVÁN. BUDĚ UPRAVENA DÉLKA ZÁBRADLÍ NAD STŘECHOU. ANTÉNNÍ TYČ BUDĚ DEMONTOVÁNA, OPATŘENA DELŠÍMI KOTVAMI, NATŘENA A OPĚT NAMONTOVÁNA.

HROMOSVODOVOU SOUSTAVU ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ ČÁST ELEKTRO.

SKLADBA STŘECHY KRČKU- KOTVENÁ, 7%

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE SE SKLENĚNOU MŘÍŽKOU 190G/M2, OBSAHUJE RETARDÉRY HOŘENÍ, BRÍDLIČNÝ POSYP .....TL. 4,5 MM
- SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS .....TL. 3,0 MM
- EPS 100 S SPÁDOVÉ KLÍNY ..... 20-90 A 30-100 MM
- ČEDIČ. VATA Id=0,037 W/mK ... 80+100 MM
- DOROVNÁNÍ DESKY Z VATY ... 60 A 140 MM
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, NOSNÁ VLOŽKA Z AL FÓLIE ..... .TL. 4,0 MM
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

----- HROMOSVODOVÁ SOUSTAVA NOVĚ PROVEDENÁ DLE ČÁSTI ELEKTRO

KRESLIL J. JILEK	ZOOP. PROJEKTANT ING. MILICH		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, ZEMSKÉHO NAM. 125, PARDUBICE		STUPEN ZAKAZKA	DPS
AKCE: Realizace úspor energie - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská		DATUM 03/2020	
VYKRES: STŘECHA		MER: 1:50	Č.V. -D1.1.19-