

Investor:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53002 Pardubice

Žadatel:

MILLICH, s.r.o.
Ing. David Millich
49
Sloupnice

Žádost ze dne:	Číslo jednací:	Vyřizuje:	Telefon:	E-mail:
19.12.2019	Ing.Mi/2019/9009114	Ing. Dana Mikulková	+420 461 357 144, +420 606 095 149	d.mikulkova@vhos.cz

Zájmové území: **Moravská Třebová 436/2 (Moravská Třebová)**

Název akce: **Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová – DM na ulici Dukelská**

Datum vydání vyjádření: **23.12.2019**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Ve výše uvedené obci provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

V přiložené situaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M. Novotný – č. tel. 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření).

V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní nebo kanalizační, přípojky. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí, neboť jsou jejich vlastnictvím.

Bude-li dodržena podmínka, že jakékoli práce a stavby budou realizovány mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních, respektive kanalizačních, rozvodů (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0m od vnějšího líce potrubí, může být toto vyjádření považováno za kladné stanovisko vlastníka technické infrastruktury (plná moc k zastupování součástí provozní smlouvy s majitelem vodovodu a kanalizace).

V opačném případě je nutno případné činnosti v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace předložit k odsouhlasení na VHOS, a.s., útvar VHC.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

- grafické (počet: 1)
- situace se zákresem

situace se zákresem

