

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/322 Komárov – napojení na D35
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 12.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 22.10. 2021

Zadavatel tímto informuje, že uveřejňuje doplnění zadávacích podmínek o: 1) společné územní a stavební povolení včetně 2) prodloužení jeho platnosti, 3) změnu situace objízdných tras v PDPS část C 3.1 a 4) souhlas SÚS s objízdou trasou. Nová objízdna trasa do 3,5 t je navržena s ohledem na koordinaci se stavbou D35 Časy – Ostrov.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.10.2021 ve 20:28:51 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaž: „K zadávací dokumentaci VZ „Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35“ mám tento dotaz: 1. SO 101.8 – soupis prací neobsahuje frézování stávajícího krytu vozovky. Vzhledem k požadované tloušťce vrstvy ACO pouze 30mm, by bylo vhodné před pokládkou srovnat nerovnosti stávajícího krytu frézou. Doplní zadavatel položku frézování asfaltového krytu do soupisu prací SO 101.8?“

Odpověď:

Zadavatel položku frézování asfaltového krytu nebude doplňovat, předpokládá se položení asfaltové vrstvy v tl. 30 mm bez nutnosti srovnat nerovnosti.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené doplnění dokumentů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 18.11.2021 v 10.00 hod

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje