

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel</b>	<b>Pardubický kraj</b>
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	<b>Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář</b> <b><a href="mailto:advokat@hebkycz">advokat@hebkycz</a></b>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Modernizace silnice II/322 Komárov – napojení na D35</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	<b>stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní</b>
<b>Zahájení řízení:</b>	<b>dne 12.10.2021 odesláním oznámení do VVZ</b>

V Mostě, dne 25.10. 2021

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.10.2021 ve 13:25:05 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

*Dotaz: „1) V technické zprávě SO 201 je v odstavci 4.2.3. je uvedeno, že jsou na mostě navrženy 2 mostní odvodňovače (str.7) a v půdorysu mostu výkres č. D 2.3. jsou nakresleny. Ve výkazu výměr však není pro toto uvedena položka. Doplní zadavatel odvodňovače do výkazu výměr?“*

*2) Na výkrese D 2.5 – příčný řez je nakresleno na jedné straně mostu zábradlí se svislou výplní a na druhé zábradelní svodidlo. Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 56 - ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ s výměrou 17m – což odpovídá jedné straně mostu a zábradelní svodidlo na druhé straně ve výkazu výměr úplně chybí. Doplní zadavatel svodidla do výkazu výměr?“*

### Odpověď:

Zadavatel uveřejňuje upravený položkový rozpočet, resp. výkaz výměr.

**Zadavatel s ohledem na shora uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 19.11.2021 v 10.00 hod**

**Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát**

**v z. Pardubického kraje**