

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie – Gymnázium Polička
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 5.10.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 22.10.2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22.10.2021 v 10:15:53 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotazy: „prosíme o upřesnění vstupního tlaku před hořákem pro přesné ocenění položky č. 1 - Montáž hořáků na kapalná a plynná paliva přes 56 do 116 kW v části D 1.4.2 Úprava kotelny“

Odpověď: Jedná se o nízkotlaký rozvod s tlakem 2 kPa.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 25.10.2021 v 7:36:56 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotazy: „ve výpisu prvků jsou určité požadavky na střešní okna, ve výkazu výměr je ale něco jiného. Tyto rozdíly mají značný vliv na cenu: Rozdíly:

výkaz výměr - $U_w = 1,0 W / m^2 K$, otevírání kyvné

výpis prvků - $U_w = 0,85 W / m^2 K$, otevírání výklopně-kyvné

Prosím o opravu zadávací dokumentace a upřesnění jaké hodnoty U_w mají být kalkulovány“

Odpověď: Zadavatel upřesnil parametr U_w střešního okna, pozice N16, viz příloha č. 1 „D.1.1.22_VÝPISY VÝROBKŮ_26.10.2021“ a příloha č. 2 „Realizace úspor energie - Gymnázium Polička_25.10.2021.xlsx“.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 25.10.2021 ve 12:03:57 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Dotaz č. 1 – Střešní okna

Ve výpisu výrobků je u oken obecný parametr $U_w < 0,85 W / m^2 K$. Bohužel u pozice N16 střešního okna po průzkumu trhu jsme neobjevili výrobce který by tento parametr uměl splnit. Je opravdu tento požadavek správně?

Dotaž č.2 – Dřevina dub

Ve výpisu výrobků píšete u oken i dveří požadavek na dřevinu – dub. Po prozkoumání trhu a hlavně certifikace výrobků jsme bohužel zjistili, že žádná z firem kterou jsme poptali nemá certifikát v dřevině dub. Většina firem má výplně certifikované v borovici, případně smrku. Je opravdu tento požadavek potřebný?

Dotaz č.3 – Bezprahové řešení

Ve výpise výrobků, v pozicích dveří máte uvedený požadavek na bezprahové řešení. Bobužel nenašli jsme firmu která by měla certifikát na bezprahové řešení dřevěných dveří. Dále pak po konzultaci se zkušebnou Mendelovi univerzity se nedá vyloučit, že bezprahové řešení by nedokázalo reálně splnit ani požadavek na vodotěsnost třídy 2, která již jednou byla upravena v předchozí informaci. Jak máme k tomuto požadavku přistoupit“.

Odpověď: ad 1) viz odpověď na dotaz ad 2) shora.

ad 2) Zadavatel trvá na požadavku dřeviny dub a dále sděluje, že výpis prvků neuvádí požadavek na certifikát. V rámci technického popisu je uveden požadavek na výpočet součinitele prostupu tepla dle ČSN. Tento požadavek je z důvodu prokázání splnění požadovaného součinitele prostupu tepla pro danou výplň z důvodu, že do výpočtu vstupuje více parametrů (rám, sklo, distanční rámeček atd.).

ad 3) Zadavatel sděluje, že v rámci projektové dokumentace je u dveří uvažováno s bezbariérovým prahem, viz technické požadavky na dveře. U jednotlivých dveří bylo chybně uvedeno „bezprahové“. V popisu dveří byl doplněn požadavek na výšku bezbariérového provedení max. 20 mm. Současně s tím byla provedena aktualizace výkresu D.1.1.22_VÝPIS_VÝROBKŮ_26.10.2021, viz příloha č.1.

Přílohy uveřejněné současně s tímto vysvětlením:

Příloha č. 1: D.1.1.22_VÝPISY_VÝROBKŮ_26.10.2021

Příloha č. 2: Realizace úspor energie - Gymnázium Polička_25.10.2021.xlsx

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 4.11.2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje