

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaltice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 11.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 29.10.2021

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26.10.2021 ve 14:39:06 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

*Dotazy: „1. V objektu SO 000 položka 027211 POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIFIKOVANÉ TRATI se uvádí, že součástí položky jsou i práce související s pomalými jízdami požadovanými zhotovitelem. Žádáme zadavatele o přidání položky, ve které budou tyto pomalé jízdy vykázané zvlášť.*

*2. V objektu SO 000 položka 027211 POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIFIKOVANÉ TRATI je zadána jako komplet. Jelikož je z PD dáno, kolik hodin bude potřeba, žádáme zadavatele o změnu MJ na hodiny. Tato změna bude sloužit k jednodušší fakturaci položky a jasné stanovené ceně.*

*3. V Přívodní zprávě bod 5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy se píše: „Vybrané práce budou prováděny z plošin vždy v době vlakové pauzy.“ Žádáme zadavatele o informaci, jak časté a jak dlouhé tyto pauzy budou.“*

#### Odpověď:

ad 1) Objekt SO 000 – položka 027211.A. Do této položky uvede zhotovitel kompletní jím navržené práce, činnosti a služby související s výlukou na železniční trati pod mostním objektem dle jeho požadavku. Do této položky bude kompletně vykázána veškerá činnost s touto problematikou související. Do této položky bude zahrnuta i problematika pomalých jízd v daném prostoru na dané železniční trati dle jeho požadavku. Zhotovitel si zajistí tyto práce dle jím předpokládaném postupu realizace a jeho náročnosti na danou činnost. Položka zůstává s měrnou jednotkou KPL. Položka bude vykázána zhotovitelem s doložením pomalých jízd, výluk omezení prostoru pod mostem atp. Na základě těchto dokladů bude položka čerpána.

ad 2) Objekt SO 000 – položka 027211.A. Zhotovitel si určí sám časovou náročnost na práce související a popsané v této položce a dané problematice. Na základě jím navrženého postupu prací a časové náročnosti si sám zhotovitel určí cenu za tuto položku komplet po celou dobu realizace akce. MJ dané položky zůstává KPL.

ad 3) Problematiku výluk, vlakových pauz, omezení provozu, drážního dozoru atp. navrhne zhotovitel dle jeho požadavku na danou akci a všechny stavební objekty této akce. Dané práce budou zhotovitelem zahrnuty do daných položek soupisu prací. Poptávající danou problematiku zhotoviteli projednávat nebude s ohledem na skutečnost, že nezná podrobné jeho časové a věcné požadavky na problematiku realizace akce nad železniční trati.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 27.10.2021 ve 12:59:27 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotazy: „1 – V rozpočtu SO 460 u položek:

Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V		
3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	90,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC		
CYKY-J 3x2.5	m	15,00
CYKY-J 5x2.5	m	125,00

U montáže a materiálu nesedí množství. Žádáme zadavatele o revizi množství.

Odpověď:

Soupis prací a výkaz výměr SO 460 je rozdělen na Demontáže a Materiál a montážní práce. Položky, práce, materiál atp. je tedy dělena do těchto dvou skupin. Položky v části Demontáže jsou tedy související s demontáží vedení a položky ve skupině Materiál a montážní práce jsou položky související s montáží a osazení nového vedení včetně souvisejících prací. Položky jsou vybrány z rozpočtového systému specialisty s daným názvem a specifikací nejbližze odpovídající daným pracím.

U položek v oddílu Demontáže je tedy pod danými položkami nutné počítat s demontáží a prací s tím souvisejících jako odstranění odvozu likvidaci atp. pracemi i když je položka nazvaná jako montáž. U položek v oddílu Materiál a montážní práce je potřeba vycházet z toho že se jedná o montážní práce s dodávkou daného materiálu v daných položkách a související práce komplet.

Tedy položka

9998-6776	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V
9998-6782	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>

Jsou demontážní práce z oddílu Demontáže stávajícího vedení

a položky

7002-17	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
7002-23	CYKY-J 3x2.5
7002-33	CYKY-J 5x2.5

Jsou demontážní práce z oddílu Materiál a montážní práce

Množství z těchto položek spolu pak tedy nesouvisí.

Dotaz: „2 – V rozpočtu SO 460 jsme našli položku na montáž výložníku. Doplní zadavatel položku do rozpočtu?“

Odpověď: Tato položka zahrnuje jak montáž, tak i materiál. Soupis prací je takto koncipován. Položka zahrnuje jak materiál, tak montáž.

Dotaz 3:

3. V rozpočtu SO 460 jsou položky :

<b>Demontáže</b>		
<i>Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních</i>		
raménkových	ks	4,00
<i>Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR</i>		
6 mm <sup>2</sup>	ks	4,00
<i>Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých</i>		
pevně, 23 mm	m	80,00
<i>Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V</i>		
3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	90,00

V názvu jsou uvedeny demontáže, avšak v jednotlivých položkách jsou vypsány montáže. Upřesní zadavatel, zda se jedná o montáž či demontáž?

Odpověď:

Soupis prací a výkaz výměr SO 460 je rozdělen na Demontáže a Materiál a montážní práce. Položky, práce, materiál atp. je tedy dělena do těchto dvou skupin. Položky v části Demontáže jsou tedy související s demontáží vedení a položky ve skupině Materiál a montážní práce jsou položky související s montáží a osazení nového vedení včetně souvisejících prací. Položky jsou vybrány z rozpočtového systému specialisty s daným názvem a specifikací nejbližší odpovídající daným pracím.

U položek v oddílu Demontáže je tedy pod danými položkami nutné počítat s demontáží a prací s tím souvisejících jako odstranění odvozu likvidaci atp. pracemi i když je položka nazvaná jako montáž. U položek v oddílu Materiál a montážní práce je potřeba vycházet z toho že se jedná o montážní práce s dodávkou daného materiálu v daných položkách a související práce komplet.

U těchto položek se jedná tedy o demontáže.

Zadavatel dále příkládá Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení pro stavbu mostu ve Chvaleticích a Sdělení o prodloužení SP – nabytí právní moci.

**Zadavatel s ohledem na shora uvedené doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 25.11.2021 ve 12.00 hod.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje