

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2
2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2
2.1. ZADÁNÍ	2
2.2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD	2
2.3. PŘEDPISY A NORMY	2
3. TECHNICKÁ ZPRÁVA.....	3
3.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	3
3.2. ENERGETICKÁ BILANCE	3
4. ROZVÁDĚČ DOPLNĚNÍ	4
4.1. ROZVÁDĚČE	4
5. ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	4
6. ROZVODY PRO LŮŽKOVÉ RAMPY	4
7. ZÁVĚR	4

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby	: Stavební úpravy pro instalaci lůžkových ramp v PKN, budova č.4 Kardio – Arytmo D.1.4.EL_Silnoprůdová elektrotechnika
Místo stavby	: Pardubice
Stupeň	: DPS
Zpracovatel dokumentace	: ELISPRO s.r.o., Spálená 143, 533 04 Sezemice cinkan@email.cz
Vypracoval	: Cinkán Tomáš

2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

2.1. ZADÁNÍ

Vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby, která řeší úpravu elektrorozvodů při výměně nových lůžkových ramp v části 2NP - arytmo.

Pro zpracování této dokumentace byly k dispozici podklady uvedené v další části této technické zprávy.

2.2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD

- Konzultace a požadavky investora, provozovatele.
- Požadavky jednotlivých profesí.
- Stavební výkresová dokumentace.

2.3. PŘEDPISY A NORMY

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN platnými v době jejího zpracování, zejména pak:

- Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon)
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby
- Vyhláška č. 62/2013 Sb., O dokumentaci staveb (novela 499/2006 Sb.)
- ČSN EN 61140 ed.2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení
- ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
- ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z1 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy
- ČSN 33 2000-4-443 ed.2 – Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím
- ČSN 33 2000-4-444 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
- ČSN 33 2000-4-46 ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
- ČSN 33 2000-5-52, ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
- ČSN 33 2130 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
- ČSN 33 3320 ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky
- ČSN EN 61140 ed.3 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
- ČSN EN 61439-1 ed.2 – Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
- ČSN EN 61439-2 ed.2 – Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče
- ČSN EN 61439-3 – Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 33 2140 – Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely
- ČSN 33 2000-7-710 – Elektrické instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory

3. TECHNICKÁ ZPRÁVA

3.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napěťová soustava:
 - **3/N/PE AC, 400/230V, v síti TN-S**
- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
 - Dle **ČSN 33 2000-4-41, ed.3, Izolací a krytím**
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
 - Dle **ČSN 33 2000-4-41, ed.3, Samočinným odpojením od zdroje**
- Doplňková ochrana:
 - **Proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA**
- Prostředí:
 - Dle **ČSN 33 2000-5-51 ed.3**, prostředí viz stávající protokol

3.2. ENERGETICKÁ BILANCE

Navrhovaná úprava elektroinstalace nebude mít velký vliv na změnu elektrické bilance, jelikož dochází k výměně instalovaných ramp ve stejném počtu. Dojde pouze k navýšení vzhledem k vytvoření jednoho pracoviště a bude napájen nový datový rozváděč, který bude sloužit pouze pro upravované patro.

4. ROZVÁDĚČ DOPLNĚNÍ

4.1. ROZVÁDĚČE

Na chodbě v 2NP je instalován stávající rozváděč R2.3, který bude doplněn o nové vývody soustavy ZSI, které budou dotaženy k lůžkovým rampám, u kterých není zajištěn požadovaný počet vývodů na rampu. Dále bude doplněn vývod pro napájení ústředny signalizace med. plynů a budou doplněny vývody pro zásuvky jednoho nového pracoviště. Z dalšího patrového rozváděče R2.1 bude napájen nově instalovaný datový rozváděč.

5. ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Zásuvkové rozvody budou vedeny pomocí kabelů CYKY, které budou vedeny pod omítkou a také volně nad rozebíratelným sádkartonovým podhledem v chodbě. U pracovního místa budou umístěny zásuvky 400mm od čisté podlahy. Umístění zásuvky pro datový rozváděč bude dle požadavků slaboproudu. Zásuvky pro výpočetní techniku budou chráněné 3. stupněm přepětové ochrany.

6. ROZVODY PRO LŮŽKOVÉ RAMPY

Pro rampu je požadavek zajistit dva zásuvkové přívody, které budou napojené na připravené svorkovnice v instalovaných rampách. Pro nově instalované rampy budou převážně zásuvkové vývody stávající, budou pouze přetaženy (zasekány pod omítku) ze stropní části, do nové přípojovací svorkovnice rampy umístěné na stěně. Vzhledem k požadavkům a počtu instalovaných zásuvek v jednotlivých rampách bylo nutné k jedné rampě dotáhnout zásuvkové vývody nové. Jelikož nebyla dodána dokumentace skutečného stavu nutno instalaci případně upravit dle zjištěných skutečností při realizaci. Při odpojování některých okruhů ve stávajících rampách nutno koordinovat s hlavním energetikem objektu, aby nedošlo k odpojení jiných zásuvek na stejném okruhu. Nové rozvody budou vedeny pomocí kabelů CYKY, které budou vedeny v pokojích pod omítkou.

Světelné rozvody v rampách budou řešeny kabely CYKY, budou stávající. Budou pouze přesehány vývody k novým přípojovacím svorkám instalovaných ramp. Okruhy spínání musí být zachovány dle stávajícího stavu. Jelikož nebyla dodána dokumentace skutečného stavu nutno instalaci případně upravit dle zjištěných skutečností při realizaci.

Dále bude nutné přepojit ekvipotenciální pospojení do nového přípojovacího místa na instalovaných lůžkových rampách.

7. ZÁVĚR

Montážní práce budou prováděny pracovníky s kvalifikací dle vyhlášky ČUBP č.50/78 Sb. Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 332000-6-61, ed.2. Projektant upozorňuje na nutnost provádění pravidelných revizí. Podmínkou provozu je výchozí revize.

Během prací je nutno dodržovat veškerá zákonná opatření, uvedená v zákoně č. 91/95 a ve vyhlášce č. 21/96 o požární ochraně, ve stavebním řádu, v zákoníku práce a ve vyhlášce 324/90 o BOZP. Na pracovišti musí být k dispozici prostředky k poskytování první pomoci.

Upozornění:

Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednavatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech.