

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie - Obchodní akademie Chrudim
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 9.11.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 16.11.2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.11.2021 v 09:40:40 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „prosím o doplnění výpisu skladeb konstrukcí, kde bude uvedena skladba S3a, S3b, které jsou uvedeny ve výkresu výměr v části "Izolace proti vodě". Jedná se zejména o položku 111 "Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, včetně dodávky fólie", zmiňovaná fólie není nikde specifikována.“.

Odpověď: Projektová dokumentace stavby původně obsahovala i práce spojené s provedením hydroizolace spodní stavby, protože suterénní prostory školy trpěly rozsáhlými vlhkostními poruchami. Protivlhkostní opatření byla již provedena v rámci samostatné stavby při rekonstrukci školního dvora. Z tohoto důvodu zadavatel upravil soupis prací stavební části, ze kterého odebral Díl 711 – „Izolace proti vodě“, který obsahoval položky 111-116. Zadavatel proto zveřejňuje aktualizovaný soupis prací - revize 1, který v plném rozsahu nahrazuje soupis původní.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.11.2021 v 09:54:19 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „prosíme doplnění informací ke komplexní repasi vstupních dveří. Ve výpisu prvků jsou pouze obecné informace, prosím o doplnění návrhu prací, které se mají na dveřích provádět. Toto by již mělo být zpracované z vyjádření památkového ústavu. Cena repase dveří se může hodně lišit v závislosti na prováděných pracích.“.

Odpověď: Na základě žádosti byla doplněna specifikace prací na repasi vchodových dveří uvedená ve Výpisu výrobků - výkres D.1.1.20. Zadavatel tak zveřejňuje aktualizovaný výkres D.1.1.20 - Výpis výrobků, který v plném rozsahu nahrazuje soupis původní, přičemž předmětné vchodové veře jsou položkou 17 tohoto výpisu.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 1.12.2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje