

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie - Obchodní akademie Chrudim
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 9.11.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 19.11.2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.11.2021 v 14:45:45 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Realizace úspor energie – Obchodní akademie Chrudim“.

Jsou původní okna na výše uvedené zakázce špaletová nebo zdvojená? Z podkladů projektové dokumentace tato informace nelze určit“.

Odpověď: Projektová dokumentace tyto informace uvádí. Každý výkres stávajícího stavu (výkresy D.1.1.3 - D.1.1.9) obsahuje legendu bouraných výplní, kde je jednoznačně uveden typ stávajících oken určených k vybourání.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.11.2021 v 08:51:55 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „prosím o upřesnění materiálu vnitřních parapetů: - celomasivní; - dyhovaná DTD.“.


Odpověď: Vnitřní parapet bude zhotoven z bukového masivu, parapet s nosem, odstín shodný s oknem.

Informace uvedeny v aktualizovaném výkresu D.1.1.20 - Výpis výrobků - revize 2, který plně nahrazuje předchozí verze výkresu.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.11.2021 v 14:59:21 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: 1) „a) Ve výpisu výrobků je u „doplňkové konstrukce“ uvedeno, že okna mají být vybavena dubovým parapetem v odstínu okna. Ale v rozpočtu je položka č.67 Deska parapetní buk masiv tl.20mm s transparentním lakem.

b) Ve výpisech je nakreslený parapet s nosem. Můžeme použít i tento – viz. obrázek?



“

Odpověď: a) Vnitřní parapet bude zhotoven z bukového masivu v odstínu shodném s oknem.

Informace ve výkresu D.1.1.20 - Výpis výrobků byla v tomto smyslu upravena, aby byla v souladu se specifikací uvedenou v soupisu prací.

Upravený výkres D.1.1.20 - Výpis výrobků - revize 2 je v příloze a plně nahrazuje předchozí verze výkresu.

b) Na tvarovém provedení vnitřního parapetu s nosem zadavatel trvá. Profil navržený účastníkem tento požadavek nesplňuje.

2) „Ve výpise výrobků je uvedeno že vnitřní žaluzie jsou definovány ve „Výpise zámečnických výrobků (D.1.1.22). Tento výpis jsme v PD nenalezli“.

Odpověď: Specifikace vnitřních žaluzií byla doplněna do výkresu D.1.1.20 - Výpis výrobků na straně 2. Upravený výkres D.1.1.20 - Výpis výrobků - revize 2 je v příloze a plně nahrazuje předchozí verze výkresu.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 2.12.2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje