

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 11.10.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 26.11.2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26.11.2021 v 09:16:17 hod. následující zprávu jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Může zadavatel poskytnout k položce č. 3 Poplatky za skládku typ s-NO (nebezpečný odpad) u SO 201 MOST rozbor asfaltových vrstev, na základě kterého bylo provedeno jejich zařazení do kategorie NO?“.

Odpověď: Rozbor asfaltových vrstev dané akce z hlediska PAU bude proveden při realizaci akce. Tato zkouška PAU v průběhu realizace projektové přípravy nebyla provedena. Na základě provedené zkoušky v průběhu realizace akce bude naloženo s daným materiálem dle výsledku této zkoušky.

V případě že bude nutné daný materiál uložit na skládku s poplatkem jako nebezpečný odpad, bude zhotovitelem čerpána tato položka (014131) dle daného množství za uložení. V případě že zkouška PAU ukáže, že se o nebezpečný odpad nejedná, bude provedeno ZBV a asfaltobetonový materiál bude uložen na skládku s poplatkem dle samostatné položky (014122).

Zadavatel s ohledem povahu vysvětlení a zbývajících dobu do konce současné lhůty neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje