

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie - Obchodní akademie Chrudim
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 9.11.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 26.11.2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 24.11.2021 v 13:15:44 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Dotaz: „V části výkazu výměr Realizace úspor energie Obchodní akademie Chrudim jsou v oddíle 94 Lešení a stavební výtahy položky č. 71 a 72 pro montáž a demontáž ochranné sítě včetně položky č. 76 na dodání sítě: 70921337R síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 3 070,0 mm; plošná hmotnost 140 g/m² o výměře 3 850,8756 m². Žádáme o vysvětlení, proč je použita položka na dodání materiálu ochranné sítě místo obvykle používané položky Příplatek za každý měsíc použití sítě.“

Odpověď: V soupisu prací byla provedena úprava položky č. 76, která nyní obsahuje „Montáž ochranné sítě - příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken“. Zadavatel proto zveřejňuje aktualizovaný soupis prací - revize 2, který v plném rozsahu nahrazuje soupis předchozí.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 25.11.2021 09:29:45 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Dotaz: „Klempířské prvky jsou navrženy dle TZ z hliníkového plechu. Ve výpisu výrobků je uvedena předlakovaná ocel min. tl. 0,6 mm, RAL 7037 a ve výkazu výměr je pozinkovaný plech s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm. Prosíme o upřesnění, z jakého materiálu a jaké tl. budou všechny klempířské prvky.“

Odpověď: Zadavatel provedl sjednocení specifikací klempířských prvků v zadávacích podkladech. Ve výkresu **D.1.1.1 - Technická zpráva** byl v tomto smyslu upraven oddíl 1.2.3 - Klempířské prvky.

V aktualizovaném soupisu prací – revize 2 byla upravena pouze položka č. 135 – „Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 350, dodávka a montáž“, u které byl nastaven požadavek na tl. plechu 0,6 mm. Ostatní položky oddílu **764 - Konstrukce klempířské** se nemění.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 6.12.2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje