

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie – SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 03.1.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 11.1. 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 7.1.2022 v 10:08:07 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Dotaz: „Dobrý den, Prosíme o vyjasnění PD na akci: Realizace úspor energie - SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D

1) V projektové dokumentaci jsou složky: PD 2016 a revize PD

V PD 2016 nelze dost výkresů nejdou otevřít – příklad D.1.1.2.1.-P“DORYS 1.PP-Budova A+B

Jen nevím, zda to tak má být, nebo se vyskytla chyba? Dále co platí, výpis výrobků 20L6 a nebo Revize? Jde nám o to, jak s PD pracovat, abychom se V tom vyznali

2) Bude prohlídka stavby? “.

Odpověď:

ad 1)

- Projektová dokumentace byla na profil zadavatele mimo jiné umístěna ve formátu.pdf. Zadavatel provedl kontrolu otevření jednotlivých výkresů a konstatoval, že výkresy projektové dokumentace v tomto formátu lze otevřít.
- Vysvětlení práce s projektovou dokumentací:

Revize projektové dokumentace je zpracována z důvodu vytvoření kompromisu mezi požadavky zástupců památkové péče a zástupců Krajské hygienické stanice. Výsledkem kompromisu bylo oproti původní projektové dokumentaci, zpracované Ing. Vojtěchem Novákem v březnu 2016, realizace pouze části vzduchotechnických zařízení. V budově A bude vzduchotechnika realizována v celém rozsahu. V 1. PP bude vzduchotechnika realizována také v celém rozsahu. Ve zbylých částech budov B a D bude vzduchotechnika realizována pouze v učebnách směřovaných k dopravní komunikaci, kdy by větráním okny docházelo ke zvýšení hluku v učebnách. V učebnách orientovaných do dvora objektu je větrání za pomoci vzduchotechniky zrušeno. Větrání v těchto učebnách bude realizováno přirozeně okny a třídy budou doplněny indikátorem oxidu uhličitého. Revizí projektové dokumentace byla provedena úprava systému větrání a návaznostmi pro jednotlivé profese.

V zadávací dokumentaci je dokument - rozcestník revize PD 10/2019. V tomto dokumentu je popis měněných složek a výkresů PD.

D.1.1.1 - Technická zpráva - doplnění původních informací (úpravy vztahující se k novému PBR a úpravy týkající se systému větrání)

D.1.1.2 - D.1.1.14 - Náhrada výkresů v původní dokumentaci

D.1.1.15 - Doplnění informací k původním položkám + doplnění položek. Aktuální platný výpis výrobků je v revizi PD.

V soupisu prací projektové dokumentace jsou změny vzniklé revizí zohledněny.

ad.2)

Prohlídka se uskuteční dne 14. ledna 2022 v 9 hod. Sraz dodavatelů – zájemců o prohlídku je před hlavním vchodem do budovy SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice. Kontaktní osobou pro prohlídku je pan Jaroslav Novák, správce budov – tel. 606082551. Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky závazné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace; pouze písemná odpověď má závazný charakter.

B./ Soupis prací

Zadavatel zveřejňuje nový soupis prací, jež je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Důvodem je odstranění projekční chyby v soupisu prací vzduchotechniky, u objektu „A“ pozice č. 1.01 a v objektu „B“ u pozice č. 2.05. V soupisu prací byla u VZT SO 01 budovy „A“ zařízení č. 1 upravena položka č. 2 a to v popisu položky **místo deskového rekuperátoru byl upraven text na rotační rekuperátor** a stejná úprava byla provedena v soupisu prací u SO 02 Budova „B“ zařízení č. 2 položka č. 8 soupisu prací.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a povahu odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 24. 1. 2022 v 11.00 hod.

Přílohy: nový soupis prací

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát