

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie – SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 03.1.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 14.1. 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.1.2022 v 10:18:14 hod. a dne 13.01.2022 v 11:32:24 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1) Dotaž: „Prosíme o vyjasnění PD na akci: Realizace úspor energie – SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D

1)DLE TZ SE PÍŠE: Po demontování stávajícího okna bude do otvoru neprodleně vsazeno nové okno. V případě prodlevy mezi demontáží a montáží nového okna je třeba otvor provizorně zabednit.

JE TO NĚKDE ZOHLEDNĚNO VE VV, NEBO KAM SE MÁ OCENIT?

2) VE VV POLOŽKA: Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní objemová hmotnost vodorovná volná tl do 250 mm

Nikde jsme bohužel nenašli žádné informace k foukané izolaci (typ, lambda) “.

Odpověď:

Ad.1) Bednění okna není ve VV výměr zohledněno. Bednění oken bude realizováno pouze v případě, že dodavatel stavby nebude schopen ihned vsadit nové okno. Organizace výměny oken je v režii dodavatele stavby. Případné bednění otvorů je z důvodů zajištění majetku školy proti krádežím apod.

Ad.2) Lambda foukané minerální izolace je 0,04 W/mK - dle energetického posudku v revizi projektové dokumentace.

2) Dotaž: Prosíme o vyjasnění PD na akci: Realizace úspor energie – SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D

1) v zadávací dokumentaci je bod 7.4 Profesní způsobilost : oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kamene a umělého kamene, nebo štuky a kamene dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje pro ujištění posíláme ukázkou licence, a prosíme o vyjádření, zda je pro zadavatele dostačující.

Odpověď: Předložené oprávnění restaurátora k restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene splňuje podmínku vydaného závazného stanoviska č.j.: MmP 35620/2016 ze dne 24. 5. 2016 k realizaci úspor energie v budovách areálu SPŠE a VOŠ Karla IV. č.p. 13 v Pardubicích a tudíž i zadávací podmínky veřejné zakázky.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a povahu odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 25. 1. 2022 v 11.00 hod.

Přílohy: nový soupis prací

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát