

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebky.cz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/368 Třeňov - průtah
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 07.01.2022 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 26.1. 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.01.2022 v 11:27:39 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „1) V SO 101 Silnice II/368 je položka č. 18222 Rozprostření ornice ve svahu v tl. do 0,15 m v množství 6790 m². V popisu položky se uvažuje s dovozem materiálu z dočasných deponií do 50 m. V jaké poloze je ale obstarání ornice, když existuje pouze položka č. 11130 Sejmутí drnu? Zde se mluví o drnu a ne o ornici.

2) Jak technicky provést práce dle položky č. 21566 Úprava podloží hydraulickými pojivy na šíři rýby 1,5 m? Nejvyšší zemní fréza má šířku 2 m. Traktor, za kterým je zapřažena pak cca 3 m, z čehož plyne, že takový stroj se do rýby šíře 1,5 m nevejde. A jaké procento vápna má být na vápnění použito?

3) V rozpočtu objektu SO 001 Příprava staveniště jsou položky č. 914421 a 914423 – Dopravní značky 100 x 150 cm ocelové folie tř. 1 – dodávka a montáž a demontáž. Nechybí k těmto položkám položka nájemného?“

Odpověď:

ad 1) Položka „rozprostření ornice“ představuje práci s rozprostřením dřívě získané zeminy při sejmutí travního drnu.

ad 2) Stroje a zařízení pro úpravu zemin popisují TP 94. V případě, že dodavatel nedisponuje vhodným strojem, lze použít i zemědělskou techniku nebo běžné stavební stroje (např. buldozery). Je potřeba však zajistit, aby dávkování a mísení pojiva se zeminou bylo srovnatelné jako při použití strojů k úpravě určených.

Přesná receptura a množství pojiva budou určeny dle průkazných zkoušek zeminy in situ v průběhu stavby. Předpokládané množství vápna 3 %.

ad 3) Nájemné u dopravních značek 100x150 cm není v rozpočtu zahrnuto. Tyto značky budou pořízeny přímo pro tuto realizaci nikoliv formou pronájmu.

Zadavatel tímto dále doplňuje text zadávací dokumentace (čl. 14) o další odstavec 14.5, který zní takto:

"14.5 Zadavatel sděluje k § 6 odst. 4 ZZVZ následující zdůvodnění k oblasti:

a) sociálně odpovědného zadávání:

S ohledem na skutečnost, že zadavatel v zadávacích podmínkách neuvedl požadavky na minimální roční obrat dodavatele, je tak plnění umožněno malým a středním podnikům.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel v zadávacích podmínkách nezakázal podíl poddodavatelů, je plnění zakázky otevřeno i jim a na plnění veřejné zakázky se mohou podílet.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel neuvedl požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci fyzických osob, které budou stavební práce poskytovat, je zakázka přístupná i osobám znevýhodněným na trhu práce, například i osobám nekvalifikovaným nebo osobám s trestní minulostí. Projekt je řešen bezbariérově, je tedy zajištěna dobrá dostupnost i osobám se zdravotním postižením.

b) environmentálně odpovědnému zadávání:

Projektová dokumentace obsahuje závazné pokyny pro nakládání s odpady vzniklými na stavbě. Tyto pokyny jsou v souladu s ekologickými a právními požadavky.

c) inovací:

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s nejnovějšími normami a technickými požadavky."

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí 9.2. 2022 v 10.00 hod .

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje