

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřená nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 10.01.2022 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 28.01. 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 27.1.2022 v 13:15 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Prosím o informaci, zda mají být dveře klasické s falcem, nebo bezfalcové? U jednotlivých dveří je napsáno POLODRÁŽKOVÉ, což znamená, že mají dveře klasický falc a v něm 3 klasické šroubovací „táčkové“ panty. V technické specifikaci je zase napsáno: kompletně skryté závěsy pro osazení do bezfalcové zárubně atd. ..., což zase značí, že by se mělo jednat o bezfalcové dveře se skrytými panty“.

Odpověď:

Platí popis v dokumentaci u jednotlivých výrobku i popis z technické specifikace. Věta navíc je uvedena v technické specifikaci u rozpisu kování – tento „druhý“ text neplatí.

Pro jednoznačnost:

Všechny truhlářské výplně otvorů požární i nepožární jsou falcové / polodrážkové, s přiznanými objektovými závěsy seřiditelnými ve 3D.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 14.2.2022 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje