

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen také „Zákon“)

<b>Zadavatel</b>	<b>Pardubický kraj</b>
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	<b>Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář</b> <b><a href="mailto:advokat@hebkycz">advokat@hebkycz</a></b>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
<b>Zahájení řízení:</b>	dne 10.01.2022 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 16.02. 2022

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 10.2.2022 v 15:52 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

*Dotaz: „prosím Vás o zaslání podrobnější specifikaci k daným přístrojům:*

*- panel dialyzační (odběrové místo pro 1 dialyzační přístroj)*

*svítidlo vyšetřovací stropní*

*- vylachovač a desinfikátor ložních mís / kapacita 1 cyklus – 2 podložní mísy s víky a 4 urin. labve současně“.*

**Odpověď:**

Specifikace je popsána dostatečně v souboru D2.51-S2 Soupis prací – pevně spojené se stavbou, případně vylachovač a desinfikátor ložních mís je ještě na obrázku D2.51-05 Montážní výkresy.

**Zadavatel s ohledem na shora uvedené a prodloužení s odpovědí o jeden pracovní den prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 2.3.2022 v 10.00 hod.**

**Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát**  
v z. Pardubického kraje