

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen také „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 10.01.2022 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 21.02. 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.2.2022 ve 13:36:34 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Dotaz: „v souvislosti se zakázkou na rekonstrukci JIP nemocnice Svitavy vzhledem k tomu, že realizace stavby je naplánována na 8 týdnů, tak v případě chybějícího materiálu v průběhu realizace nastane velký problém.

1. Materiál je pouze na objednání a dodací lhůta je 6 týdnů. Vzhledem k tomu, že realizace stavby je naplánována na 8 týdnů, tak v případě chybějícího materiálu v průběhu realizace nastane velký problém.

2. V položkovém rozpočtu je ceněna pouze metráž a nejsou vypsány konkrétní tvarovky a jejich počet a vzhledem k tomu, že koleno DN 100 45° stojí xxx Kč nemohu tento materiál nabrat do zásoby pro další zakázky. Bez jasné specifikace těchto tvarovek nejsem schopen cenovou nabídku připravit.

3. Ne všechny komponenty, které jsou naprojektovány na kanalizační potrubí se dají sehnat v nerez. Například jde o PV (přívzdušňovací ventily).

4. Dodavatel materiálu dále zmiňoval, že podle projektové dokumentace dodané k zakázce půdorysy a řezy nelze materiál jednotlivě vypsát“.

Odpověď: Rozvody v nemocničním provozu, zatříděném dle PBR LZ2, mají jednoznačný požadavek na použitý materiál. Toto se týká i rozvodů ZTI, proto je návrhu použito nerezové potrubí. Záměna materiálu je složitá, běžně používaný materiál nesplňuje požadavky PBR, musí pak být kapotován požárně odolným obkladem. Tento obklad je výraznou komplikací při koordinacích, složení profesí v nadpodhledovém prostoru. Materiál použitý v projektové dokumentaci – nerez – bude dodržen. Je to běžně používaný materiál ve stavbách tohoto typu. Materiál je obvykle držen skladem. Projekt této části je zpracován standardně, soupis tvarovek je řešen dodavatelskou firmou v rámci přípravy. Vzhledem k typu zakázky a přesně definovanému času na realizaci, je určen čas na přípravu před nástupem na staveniště. Speciální komponenty, které se nevyrábí v materiálu nerez mohou být dodané ve standardním provedení.

Zpracovaná dokumentace je tedy kompletní odpovídá požadovanému rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projektční řešení nebude rozšířené a použitý materiál bude dodržen.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 4.3.2022 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje