

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebky.cz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 16.02.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 1.3. 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 24.2.2022 v 10:37:51 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se vnitřních dveří:

1) Dveře jsou dle výpisu truhlářských výrobků výšky 2 250 mm. Naši subdodavatelé deklarují výrobní výšku pouze 2 150 mm, větší formát je výroba na zakázku při odběru velkého množství. Prosíme o informaci, proč je navržen tento nestandardní formát a zda je možné změnit výšku dveří na 2 150 mm.

2) Dveře jsou dle výpisu truhlářských výrobků z odlehčené DTD desky, musí se tedy naklízkovat a to jak u zámku tak i u pantů. Domníváme se, že z pohledu pevnosti dveří a tuhosti pro usazení pantů a zámku v této velikosti není vhodně zvolen základní materiál. Dle našeho názoru by se měly použít dveře Lat'ovkové s povrchem MDF nebo dveře ze sendviče DTD a MDF, kde rozměr dveří nehráje tak velkou roli, jádro je velmi stabilní a v HPL se nepropisuje povrch DTD.“

Odpověď: ad 1) Formát dveří byl určen na základě dalších architektonických souvislostí, z toho důvodu zadavatel požaduje dodržení formátu dle výpisu truhlářských výrobků.

ad 2) Zadavatel požaduje dodržení materiálu dle výpisu truhlářských výrobků.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje