

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení	4
1.1. Zhodnocení staveniště, u změny stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí	4
stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně	4
1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících	4
1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch	4
1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu	10
1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svázném území	10
1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany	11
1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací	13
1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace	13
1.9. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory	13
1.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace	14
2. mechanická odolnost a stabilita	14
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	14
3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu	14
3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě	14
3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu	14
3.4 Umožnění evakuace osob a zvířat	14
3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany	14
4. hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	14
5. bezpečnost při užívání	15
6. ochrana proti hluku	15
7. úspora energie a ochrana tepla	15
7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov	15
7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby	15
8. řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	15
9. ochrana obyvatelstva	16
9.1 Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva	16
10. inženýrské stavby (objekty)	16

10.1	<i>Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod</i>	<i>16</i>
10.2	<i>Zásobování vodou.....</i>	<i>17</i>
10.3	<i>Řešení dopravy.....</i>	<i>17</i>
10.4	<i>Povrchové úpravy okolí, včetně vegetačních úprav.....</i>	<i>17</i>
11.	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb	17

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

1.1. Zhodnocení staveniště, u změny stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Pozemky se nachází v zastavěné části města Slatiňany, lokalita Presy. Stavba je v souladu s územním plánem, lokalita je v něm klasifikována jako plocha občanské vybavenosti. Celé území je uvažováno pro výstavbu občanské vybavenosti se sociální funkcí. Je zde dobrá dostupnost na technickou a dopravní infrastrukturu města Slatiňany.

Pozemky jsou rovinaté s minimálním převýšením, dům zde bude orientován v podélném směru východ - západ. Vstup do domu je z jižní strany. Okolní parcely nejsou prozatím zastavěné a jsou využívány jako orná půda k zemědělské činnosti. Vzhledem k navrženému způsobu likvidace splaškových vod byl pro staveniště zpracován hydrogeologický posudek. Geologické poměry jsou pro předmětnou stavbu podmíněně vhodné pro založení stavby na pásových základech.

1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Dům je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený. Půdorys domu je v základním obrysu obdélníkový, zastřešení je navrženo šikmou střechou. Nad společným obytným prostorem (obývací pokoj, kuchyně a jídelna a ložnice) u obou bytů je střecha navržena jako stanová (ve tvaru čtyřbokého jehlanu). Střední vstupní část domu je zastřešena sedlovou střechou, která propojuje obě boční části. Část střechy nad obytnou terasou bude provedena z bezpečnostního skla, alternativně z polykarbonátu. Všechny pokoje klientů jsou prosvětleny velkými francouzskými okny dělenými na dvě části, s možností otevření menšího křídla. V kontrastu s velkými okny pokojů jsou navržena horizontální pásová okna prosvětlující obslužné prostory.

Fasáda domu je navržena z probarvené tenkovrstvé omítky, obklad meziokenních pilířů z režných cihlových pásků.

Součástí stavby je příjezdová komunikace k pozemku dvoubytového domu, která je navržena v šířce 5,5 m a bude připojena stykovou křižovatkou na silnici III/358 1, dále odbočný veřejný řad dešťové kanalizace, veřejné osvětlení příjezdové komunikace, přípojka vodovodu. Přípojka NN není předmětem tohoto SŘ, bude řešena samostatně provozovatelem distribuční sítě.

1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Stavbu tvoří tyto objekty:

- SO 01 – Dvoubytový dům typ II
- SO 02 – Komunikace
- SO 03 – Dešťová kanalizace
- SO 04 – Přípojka vodovodu
- SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace
- SO 06 – Areálové zpevněné plochy
- SO 07 – Veřejné osvětlení
- SO 08 – Sadové úpravy
- SO 09 – Oplocení
- SO 10 – Přípojka NN
- SO 11 – Areálová splašková kanalizace a ČOV

Zásady dispozičního řešení

V lokalitě bude situován dvoubytový dům typ II. Dispozice domu je navržena tak, že každý byt má vlastní vstup, je provozně samostatný a s druhým bytem je propojený pouze přes místnost personálu. Hlavní ústřední část každého bytu tvoří obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem jako společný prostor všech uživatelů bytu. Na obývací pokoj navazuje ve venkovním prostoru zastřešená terasa, která umožňuje užívání i za nepříznivého počasí. Venkovní stěna oddělující prostor obývacího pokoje a terasy je plně prosklená. Ústřední společenskou část bytu obklopují jednotlivé pokoje uživatelů. V jednom bytě je šest jednolůžkových pokojů o výměře 12m². Součástí bytu je společná koupelna s vanou, sprchou,

dvěma umyvadly a WC. Ze společných prostor se vstupuje i do kanceláře personálu, která je vybavena skříněmi pro skladování provozních potřeb a materiálu. Kanceláře personálu pro oba byty jsou spojené, oddělené pouze nábytkovou příčkou. Součástí zázemí personálu je koupelna se sprchou a WC. V obslužném prostoru (technické místnosti) je umístěné další WC s předsíní pro klienty. V zádveří bytu bude umístěno 6 skříněk, tj. jedna samostatná skříňka pro každého klienta. Ze zádveří se vstupuje i na samostatné WC upravené pro tělesně postižené.

Zásady stavebně technického řešení

Objekt bude založen na železobetonových monolitických pasech výškově uskakujících podle terénu. Základové pasy budou po obvodě obloženy extrudovaným polystyrénem.

Obvodový plášť budovy je navržen z keramických tvárnic tl. 365mm P+D na lepidlo nebo pěnu. Obvodový plášť bude dodatečně zateplen zateplovacím systémem z polystyrenu tl. 180mm včetně omítky. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny rovněž z keramických tvárnic tl. 300mm P+D na maltu.

V úrovni krovu se sbíjených vazníků budou provedeny železobetonové věnce. Věnce budou provedeny z betonu C20/25.

Tepelná izolace podlah z podlahového polystyrenu EPS 100 Za bude ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 220 mm. Hydroizolace spodní stavby je navržena na betonové desce z fólie z měkčeného PVC tl. 1,0mm. Součástí podlahy bude podlahové vytápění včetně desek pro instalaci rozvodů. Nášlapné vrstvy jsou navrženy podle účelu místností. Po obvodu podlahy u stěn bude vložen dilatační pásek z pěnového PE tl. 10mm.

Dispozice jednotlivých místností je rozdělena keramickými příčkami o různých tloušťkách. Příčky na WC jsou provedeny ve skladebné tl. 120, 150 a 250mm.

Nad půdorysem 1.NP je navržena valbová střecha. Krov zde bude proveden ze sbíjených příhradových vazníků. Dřevěné prvky budou ošetřeny nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům.

Na šikmých střechách je navržena skladba z tašek pálených, které jsou uloženy na laťování.

Na stěny obvodového pláště bude aplikován kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z polystyrénových fasádních desek, nad únikovými otvory a dveřmi minerální vlna. Izolace soklu bude ze soklových fasádních desek z pěnového polystyrenu (XPS).

V objektu budou sádkartonové podhledy s požární odolností. V koupelně a sociálních zařízeních jsou navrženy sádkartonové podhledy do vlhkého prostředí.

Jsou navržena plastová okna a dveře zasklené izolačním trojsklem. V prosklených částech vstupních dveří a balkonových dveří budou osazena bezpečnostní skla.

Pro zmírnění slunečního záření jsou navrženy vnitřní hliníkové žaluzie ovládané mechanicky.

Všechny dveře budou dřevěné hladké plné do ocelové pozinkované zárubně nebo posuvného pouzdra. Dveřní křídla budou z kvalitní dřevotřísky s povrchovou úpravou lamino HPL tl. 0,8 mm. Kování bude z lehkého kovu.

Dveře, které budou osazeny do ocelových zárubní budou opatřeny gumovým těsněním proti bouchání a nátěry – 1x základní + 2x syntetický. Vstupní dveře jsou navrženy plastové, prosklené, opatřené bezpečnostním sklem a v úrovni 1,1 - 1,6m samolepkou pro zrakově postižené. Dveře budou mít po obvodě bezpečnostní kování a zámek. Na hlavním křídle bude zarážka dveří.

Zdravotní technika

Bilance

Potřeba pitné vody

Počet obyvatel:		14
Roční potřeba vody Qr:	45 m ³ /rok/osoba	630 m ³ /rok
Denní potřeba vody Qd:	123 l/den/osoba	1726 l/den
Součinitel denní nerovnoměrnosti kd:		19,6

Maximální denní potřeba vody Qm:	173 l/den/osoba	2416 l/den
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh:		25,2
Maximální hodinová potřeba vody Qh:	12,9 l/hod/osoba	181,2 l/hod
Potřeba vody:	0,004 l/s/osoba	0,050 l/s

Splašková kanalizace

Průměrný denní odtok splaškové vody:	1726 l/den
Maximální denní odtok splaškové vody:	2416 l/den
Maximální odtok splaškové vody:	0,050 l/s
Roční odtok splaškové vody:	630 m3/rok

Dešťová kanalizace

Redukovaná plocha střechy Fs:	532 m2 1.00	střecha 532.0 m2
Redukovaná plocha celkem Fc:	532 m2	532.0m2
Intenzita 5min. srážky:	0.03 l/s.m2	
Celkový max. odtok dešťové vody:	15.96 l/s	
Intenzita 15min. srážky:	0.015 l/s.m2	
Roční srážka:	650 mm	
Roční odtok dešťové vody:	244.72 m3/rok	

Vnitřní vodovod

Vnitřní rozvod vody začíná vodoměrnou sestavou osazenou v technické místnosti č.m. 1.13, na stěně. Za vodoměrnou sestavou se potrubí dělí na dvě větve, každá pro samostatnou část domu. Obě větve potrubí začínají podružnou vodoměrnou sestavou. V technické místnosti je bude možné uzavřít.

Rozvody vody v objektu jsou řešeny v trubkách PPr tepelně izolované v trubicích z pěnového polyetyleny. Přívod pitné vody se po vstupu do objektu dělí na dvě větve, tak aby každá z nich zajišťovala potřebu vody v samostatné části objektu. Hlavní trasy jsou dále vedeny pod podlahou objektu, k jednotlivým zařizovacím předmětům jsou trubky vedeny ve drážkách ve stěně. Uložení potrubí musí být tak, aby jednotlivé odbočky umožňovali jeho dilataci.

Ohřívání teplé vody bude zajištěno solárním systémem. Obě samostatné části domu budou mít samostatný systém ohřevu teplé vody. Systém je navržený s elektrickým dohřevem 2-6kW a napojením na tepelné čerpadlo (součást projektu Vytápění).

Ohřev bude zajišťovat 5ks plochých kolektorů 1300/2000mm, beztlaký zásobník o objemu 300l s výměníky na ohřev vody. Zásobníky a řídicí jednotky budou umístěny v technických místnostech.

Instalaci nutno provést dle ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody. Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod před jeho napojením na stávající rozvod prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis v souladu s příslušnými předpisy. Před tlakovou zkouškou je třeba všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout zdravotně nezávadnou vodou. Před předáním do užívání se musí vnitřní vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace odvádí splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů do kanalizace.

Splašková kanalizace začíná u jednotlivých zařizovacích předmětů připojovacím potrubím. To je provedeno z PP trub HT systému. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům je vedeno v

drážce ve stěně, popřípadě v podlaze. Připojovací potrubí je z HT systému PP trub. Toto potrubí je napojeno na svislé odpadní potrubí. Odpadní potrubí je z KG systému PVC trub.

Kanalizace je odvětraná větracím potrubím ze svislého potrubí v domě. Toto potrubí je vyvedeno nad střechu domu a je zakončené větrací hlavicí HL 810.

Svodné potrubí je vedeno v zemi pod podlahou domu, v úrovni základů. Svodné potrubí bude provedeno z KG systému PVC trub DN 100÷125 ve spádu min 1%. Trubky budou uloženy na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní vrstvu o minimální tloušťce 10cm.

Vytápění

Navrženo je symetrické řešení se dvěma shodnými soustavami pro objekt. Ty sestávají ze zdroje (tepelné čerpadlo vzduch-voda s akumulací, nádobou, pojištěním, čerpadly a armaturami) a distribuční otopné podlahové plochy. Nízkoteplotní podlahové vytápění je v koupelně doplněno o topný žebříček s elektrickým dohřevem pro mimosezónní dosušování ručníků. Zálohování výkonu pro objekt jako celek je řešeno vytvořením dvou nezávislých soustav a dodatkovou elektropatronou v akumulátoru tepla pro krátkodobou odstávku TČ.

Vzduchotechnika

Sociální zařízení - větrání:

Budova bude větrána přirozeným způsobem. Místnosti sociálních zařízení budou větrány nuceně podtlakovým způsobem. Odvod znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad střechu budovy. Množství vzduchu bylo stanoveno na základě platných norem a předpisů.

WC	50m ³ /h
umyvadlo	30m ³ /h
sprcha	150m ³ /h

digestoře - větrání:

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z digestoří bude připraveno potrubí vyvedené nad střechu budovy.

Tepelné čerpadlo:

Pro vytápění budovy a ohřev TUV budou použita tepelná čerpadla vzduch-voda. Pro každou polovinu domu bude použito jedno tepelné čerpadlo o výkonu 11,2kW. Tepelná čerpadla budou dělená – vnitřní jednotka a venkovní jednotka. Propojení jednotek bude izolovaným chladivovým potrubím. Součástí tepelného čerpadla bude systém měření a regulace. Tepelné čerpadlo má topný výkon 100% až do venkovní teploty -15°C, potom výkon čerpadla klesá. Při venkovní teplotě -25°C ještě tepelné čerpadlo pracuje s výkonem 75%.

Napájecí napětí: 400V

Příkon (7/35) 2,63kW

Výkon (7/35) 11,2kW

Silnoproudá elektroinstalace

Bude provedena silnoproudá elektroinstalace a ochrany před bleskem (LPS)

Technická data

Napájecí síť: 3 PEN 50 Hz AC 400/ 230 V / TN-C-S

Bilance potřeby el. energie:

CELKEM		instalace světelná	instalace zásuvková	instalace vaření a vytápění	celkem
instalovaný výkon	(kW)	4,542	22,533	64,367	91,442
současnost	β	0,462	0,231	0,385	0,349
výpočtové zatížení	(kW)	2,098	5,205	24,781	32,084
jmenovitý proud	(A)	3,032	7,522	35,811	46,365
proud rezervy	(A)				

Ochrana proti zkratu a přetížení

Ochrana bude provedena jisticími prvky obsahujícími zkratovou i přepětovou spoušť.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Na vnitřních rozvodech dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje v síti TN C S nadproudovým ochrannými přístroji nebo proudovými chrániči.

V koupelnách bude provedeno ochranné doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 415.2.

Způsob napojení objektu (rozdávěče RS1)

Objekt bude napojen z elektroměrového rozváděče označeného RE00 do rozváděče RS1 a z něho bude smyčkou napojen rozváděč RS2. Rozváděče budou napojeny celoplastovými kabely.

Umělé osvětlení

Výchozí údaje osvětlení byly určeny podle ČSN EN 12464-1. Hlavní údaje osvětlení jsou uvedeny na výkresech a v tabulkách této technické zprávy. Výpočtové údaje jsou stejné nebo lepší než vyžadují ČSN.

Při návrhu byla rovněž přihlédnuta k současným možnostem použití svítidel a světelných zdrojů s velkou světelnou účinností.

Druhy svítidel a jejich základní parametry jsou uvedeny v TZ objektu.

Slaboproudé rozvody (doplň p. Kaisler)

Rozvod telefonu a datové sítě formou univerzálního kabelového systému (tzv. strukturované kabeláže)

Přívod linek veřejné sítě elektronických komunikací do řešeného objektu a uzavření smluvního vztahu na poskytování určitých služeb je předmětem jednání investora (případně uživatele) a firmami, které mají oprávnění provozovat veřejné sítě elektronických komunikací.

Zřízení přípojky sítě elektronických komunikací není předmětem této dokumentace, ale je investicí zvoleného provozovatele. Investor musí v dostatečném předstihu vstoupit v jednání se zvoleným provozovatelem o realizaci zřízení přípojky.

Pro potřeby hlasové (telefonní) komunikace v řešeném objektu se předpokládá napojení:

- 2x ISDN2 (vstup PbÚ) – hlasové služby
- 1x ADSL – datové služby, širokopásmový přístup

Pro možnost datové komunikace se předpokládá budoucí sestavení lokální sítě (LAN).

Komunikace běžných pracovních stanic (počítačů) s aktivními prvky datové sítě je uvažována architektura dle normy IEEE 802.3U,Y, typ 100BASE-TX (tzv. Fast Ethernet), která ke svému přenosu využívá kabely UTP 5e. kategorie a výše.

Účastnická část rozvodu telefonu a datové sítě se předpokládá společná - univerzálním kabelovým systémem dle ČSN EN 50 173 (tzv. strukturovanou kabeláží) kategorie 5e s nestíněnou kabeláží.

Rozvod kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály (tzv. společné televizní antény)

Předpokládá se příjem místně dostupných (v době vypracování PD) digitálních televizních signálů standardu DVB-T.

Příjem zahraničních signálů v dané lokalitě nebude s největší pravděpodobností možný.

Dále se předpokládá příjem signálů rozhlasových stanic v pásmu VKVII (FM).

Systém je navržen tak, aby po doplnění dalšího rozvaděče a satelitní antény byl umožněn i příjem televizních signálů ze satelitních vysílačů.

Zesilovací souprava dané signály zesílí a případně převede do nižších pásem bude konfigurována tak, aby v rozvodu bylo možno přijímat následující programy:

- multiplex "1" (ČT1, ČT2, ČT4, ČT24), kódování MPEG2
- multiplex "2" (Nova, NovaCinema, Prima, Prima Cool, TvBarandov) , kódování MPEG2
- multiplex "3" (Z1) – převod do 21.kanálu, kódování MPEG2

Rozvod domovního telefonu

Pro možnost dohovoru od vstupu do objektu je vyprojektován rozvod domovního telefonu. Rozvod domovního videotelefonu se nepředpokládá.

Rozvod domovního telefonu sestává z tlačítkového tabla, napaječe a domovních telefonů.

Vzhledem k bezpečnosti a ke skutečnosti poměrně malých rozměrů objektu není uvažován elektrický zámek na přístupových dveřích ani na přístupové brance na pozemek. Předpokládá se po dohovoru vstupu osobní přijetí návštěvy fyzickým otevřením dveří.

Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru

Dle vyhlášky č.23/2008 a vyhl. 268/2011Sb a v souladu s projektovou dokumentací požárního zabezpečení stavby budou vytipované místnosti vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace (autonomní optickokouřový či tepelný detektor s vestavěnou akustickou signalizací). Instalované zařízení musí splňovat požadavky ČSN EN 14604 (tř.znak:75118).

Pro zabezpečení všech pokojů a zádveří navrženy zařízení autonomní detekce a signalizace reagující na kouřové průvodní jevy požáru, tj na přítomnost viditelných částí zplodin, vznikajících při hoření.

V místech, kde je z provozních důvodů možný výskyt viditelných částic shodných s částicemi vznikajících při hoření, tj. v obývacím pokoji s kuchyňkou, jsou pro vyloučení falešných poplachů navrženy zařízení autonomní detekce a signalizace reagující na teplotní průvodní jevy požáru, tj na prudký nárůst teploty či na překročení stanovené teplotní konstanty.

Ve všech případech jsou vyprojektovány samostatné zařízení autonomní detekce a signalizace s bateriovým napájením a vestavěnou akustickou sirénou.

Komunikace a zpevněné plochy

Pro příjezd k domu a k další plánované výstavbě na sousedních pozemcích je navržena odbočka ze stávající silnice III/358 1. Nová komunikace je navržena jako účelová veřejná v šířce 5,5 m, protože výhledově bude využívána i pro dopravní obsluhu staveb občanského vybavení plánovaných na sousedních parcelách. Na silnici III/358 1 bude komunikace připojena stykovou křížovatkou, před kterou bude umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. Vozovka je navržena s asfaltobetovým

povrchem, lemována silničními obrubníky. Bude odvedena do uličních vpustí připojených do nového odbočného řadu dešťové kanalizace.

Konstrukce vozovky:

ASFALT. BETON STŘEDNĚ ZRNNÝ	ACO11+	50mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK		
OBALOVANÉ KAMENIVO ASFALTEM	ACP16+	80mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK		
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC	250mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150mm
CELKEM		530mm

Pozemek stavby dvoubytového domu Domova sociálních služeb bude na účelovou komunikaci připojen samostatným sjezdem přes nájezdový obrubník. Sjezd bude proveden z betonové zámkové dlažby a bude odveden na pozemek DSS. Před domem bude realizována dlážděná zpevněná plocha pro příjezd a příchod ke vstupu do domu. Součástí zpevněné plochy jsou i 4 parkovací stání. Zpevněná plocha bude vydlážděna ze zámkové dlažby osazené do štěrkopískového lože na štěrkové konstrukci a bude ohraničena betonovým obrubníkem. Odvodnění areálových zpevněných ploch je řešeno odtokem do přilehlého terénu na řešeném pozemku. Směrem do zahrady bude provedena dlážděná terasa rovněž ze zámkové dlažby uložena do štěrkopískového lože.

Do doby realizace dalších plánovaných staveb bude sjezd na pozemek DSS a příjezd k parkovacím stáním sloužit i jako obratiště pro vozidla IZS a vozidla pro odvoz komunálního odpadu.

1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Součástí stavby je příjezdová komunikace k pozemku dvoubytového domu DSS, která bude mít charakter veřejné účelové komunikace a je navržena v šířce 5,5 m a bude připojena stykovou křižovatkou na silnici III/358 1. Dále je součástí stavby odbočný veřejný řad dešťové kanalizace a veřejné osvětlení příjezdové komunikace.

Pozemek domu DSS bude na technickou infrastrukturu napojen přípojkou dešťové kanalizace, přípojkou vody a přípojkou NN (tato není předmětem SŘ) a na účelovou komunikaci bude připojen samostatným sjezdem.

1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Technická infrastruktura

Napojení na vodu

Vodovodní přípojka bude napojena na nový odbočný řad HDPE 40x3,7, který je dále napojený na stávající vodovodní řad PE 50 v ulici Presy ve správě VS Chrudim, a.s.. Napojení je navrtávacím pasem na vodovodním řadu, pod komunikací bude potrubí vedeno v chrániči. Přípojka je ukončena vodoměrnou sestavou v Technické místnosti.

Vodovodní potrubí je navrženo z HDPE 40x3,7 ve spádu k vodoměrné sestavě.

Napojení na dešťovou kanalizaci

Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody z domu do nově navržené odbočovací větve kanalizace PVC DN250. Napojení je v nové šachtě. Nový odbočný řad se dále napojuje na stávající řad dešťové kanalizace v ulici Presy ve správě VS Chrudim, a.s..

Trasa přípojky je vedena v zatravněné ploše zahrady objektu.

Potrubí přípojky bude z PVC trub DN 150.

Napojení na splaškovou kanalizaci

V obci není možné připojení do splaškové kanalizace, z toho důvodu je nutné splaškové vody vyčistit v domovní čističce odpadních vod a dále zasakovat na pozemku objektu.

Čistička odpadních vod je navržena pro průtok 3,15m³/den, na čističku odpadních vod dále navazuje pískový filtr. ČOV bude osazena zatravněné ploše. Je navržený samonosný typ, bez nutnosti obetonování. ČOV je navržena s usazovacím prostorem kde se splaškové vody zbavují mechanických látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Dále přetékají do aktivního prostoru, který slouží k biologickému čištění odpadní vody. Pro dosažení požadovaných parametrů vypouštěných vod jsou vody dále přečištěny v pískovém filtru.

Napojení na rozvod silnoproudu

Přívod do hlavního rozvaděče a připojení k distribuční soustavě zajišťuje ČEZ v samostatném projektu.

Napojení na rozvod slaboproudu

Přívod linek veřejné sítě elektronických komunikací do řešeného objektu a uzavření smluvního vztahu na poskytování určitých služeb je předmětem jednání investora (případně uživatele) a firmami, které mají oprávnění provozovat veřejné sítě elektronických komunikací.

Zřízení přípojky sítě elektronických komunikací není předmětem této dokumentace, ale je investicí zvoleného provozovatele. Investor musí v dostatečném předstihu vstoupit v jednání se zvoleným provozovatelem o realizaci zřízení přípojky.

Pro potřeby hlasové (telefonní) komunikace v řešeném objektu se předpokládá napojení:

2x ISDN2 (vstup PbÚ) – hlasové služby

1x ADSL – datové služby, širokopásmový přístup

Doprava v klidu

Jedná se o objekt s chráněným bydlením pro zdravotně postižené osoby, jejichž postižení jim neumožňuje vlastnit oprávnění k řízení motorového vozidla. Pro výpočet dle ČSN 736110 byl z tabulky 34 použit jako druh stavby domov důchodců.

Účelová jednotka – lůžko počet účelových jednotek na jedno stání = 5

V dvojdomě je umístěno celkem 12 lůžek

základní počet odstavných stání $O_o = 12 : 5 = 2,4 = 3$ stání

Celková normová potřeba počtu stání pro posuzovanou stavbu (N):

$N = O_o \cdot k_a$ O_o – základní počet odstavných stání

P_o – základní počet parkovací stání

k_a – součinitel vlivu stupně automobilizace

- při stupni automobilizace 1 : 2

$N = 3 \times 1 = 3$ normových stání

Jsou navržena 4 stání, z toho 2 v rozměru 3,5 x 5,3m odpovídajícím stání pro vozidla přepravující zdravotně postižené osoby.

Veřejné osvětlení – SO 07

Součástí předmětné stavby je veřejné osvětlení podél nové příjezdové komunikace. Je navrženo osazení dvou ks stožárů shodného typu jako stávající stožáry u silnice III/358 1, osazených sodíkovými svítidly ASTRA 1 – 70W. Kabelový přívod el. energie pro nové stožáry bude připojen na stávající kabelové rozvody VO na svítidle nejbližší od navrhované křižovatky (severním směrem).

1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba je navržena a bude realizována dle platné legislativy s ohledem na vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí.

Stavba RD nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

Ochrana životního prostředí během stavby

Stavba bude realizována oprávněným subjektem. Jednou z podmínek pro získání oprávnění k realizaci stavby je znalost platné legislativy i v oblasti ochrany životního prostředí a minimalizace dopadů stavební činnosti.

Stavební společnost bude během výstavby dodržovat všechny zákonné vyhlášky, předpisy a postupy při provádění prací, dopravě, skladování, likvidaci a ukládání odpadů.

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů jejichž vznik se během stavby předpokládá s očíslováním dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.), s uvedením odhadu množství produkovaného odpadu:

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Předpokládané množství (t)
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N	0,01
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11	O	0,001
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	1,0
15 01 02	Plastové obaly	O	0,1
15 01 03	Dřevěné obaly	O	0,05
15 01 04	Kovové obaly	O	0,05
15 01 06	Směsné obaly	O	0,1
17 01 01	Beton	O	1,0
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O	0,1
17 04 05	Železo a ocel	O	0,1
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	O	0,05
17 08 02	Směsné stavební na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01	O	0,5
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	1,0

Se vzniklými odpady bude zhotovitel stavby nakládat v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb., v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

Povodně

Dle záplavové mapy města Slatiňany se stavba nenachází v záplavovém území řeky Chrudimky. Zaplavované území je ohraničeno silnicí III/358 1. Dům bude proto osazen mírně nad úroveň této komunikace, tj. na úrovni 262,50 m.n.m. Na mírném násypu, tj. v úrovni silnice III/358 1 bude provedena i nová obslužná komunikace.

Sesuvy půdy

Stavba se nenachází v území, ve kterém by se vyskytovaly svahové pohyby. Větrná ani vodní eroze nebude stavbou zvýšena. Není nutno navrhovat opatření.

Poddolování

Stavba se nenachází v oblasti, ve které by v minulosti či současnosti probíhala hornická činnost, území není poddolováno. Není nutno navrhovat opatření.

Seizmicita

Seizmické poměry nevybočují z běžných hodnot seizmicky stabilního Českého masivu. Není nutno navrhovat opatření.

Radon

Pro navrhovanou stavbu byl zpracován radonový průzkum, posudek je přílohou této dokumentace. Na pozemku stavby byl zjištěn střední stupeň radonového indexu, který umožňuje umístění předmětné stavby. V dalším stupni projektové dokumentace budou navržena opatření pro eliminaci radonového rizika – postačující je standardní izolace proti zemi vlhkosti.

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Nebudou překročeny hygienické limity.

1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Výškový rozdíl vnitřních i vnějších pochozích ploch je max. 20 mm.

Před vstupem do domu bude umístěn zapuštěný rošt (čistící zóna), jehož velikost mezery ve směru chůze bude nejvýše 15 mm. Čistící zóny budou bez kartáčové úpravy a budou zapuštěny bez jakéhokoliv výstupku.

Venkovní ovládací prvky budou umístěny ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před těmito ovládacími prvky bude mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0)

Komunikace pro chodce budou mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce budou max. 20 mm. Komunikace pro chodce budou mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

U domu budou dvě vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené o šířce 3500 mm. Od vyhrazených stání je být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání jsou umístěny nejbližší vůči vchodu a východu z příslušné stavby.

Před vstupem do budovy je navržena plocha šířky 1800mm a délky min 2000 mm. Sklon plochy před vstupem do budovy je pouze v jednom směru a to 1,0%.

Uživatel nepožaduje vzhledem k cílové skupině klientů, aby byly venkovní plochy opatřeny vodíci liniemi.

1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Pro navrhovanou stavbu byl zpracován radonový průzkum. Na pozemku stavby byl zjištěn střední stupeň radonového indexu, který umožňuje umístění předmětné stavby. Jsou navržena opatření pro eliminaci radonového rizika – postačující je standardní izolace proti zemní vlhkosti.

Vzhledem k tomu, že likvidace splaškových vod je navržena přečištěním v domovní ČOV a vsakováním, byl vypracován odborný hydrogeologický posudek prokazující možnost zavsakování.

1.9. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavbu tvoří tyto objekty:

SO 01 – Dvoubytový dům typ II

SO 02 – Komunikace

SO 03 – Dešťová kanalizace

SO 04 – Přípojka vodovodu

SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace

SO 06 – Areálové zpevněné plochy

SO 07 – Veřejné osvětlení

SO 08 – Sadové úpravy

SO 09 – Oplocení

SO 10 – Přípojka NN

SO 11 – Areálová splašková kanalizace a ČOV

1.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Stavba nebude mít žádné negativní účinky na okolí.

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navržena a bude realizována tak, že nedojde ke:

1.1. Zřícení stavby nebo její části.

Stavba je navržena ze staticky určitých konstrukcí. Stabilita je zajištěna ztužujícími prvky a konstrukcemi, které jsou navrženy tak, aby bezpečně přenesli zatížení do základů a základové zeminy.

1.2. Zvětšení stupně nepřístupného přetvoření nedojde.

Jednotlivé konstrukční prvky jsou navrženy tak, aby nedošlo k jejich nepřipustnému přetvoření ani k nepřipustnému přetvoření nesených konstrukcí.

1.3. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.

Vliv na instalované technologické zařízení je v souladu s článkem 2.2. Při návrhu konstrukce bylo uvažováno s daným zařízením a také s rezervou na případná další. Podrobněji viz. statický výpočet.

1.4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Při návrhu konstrukce bylo postupováno dle platných ČSN EN. Byly vzaty do úvahy známé vnější i vnitřní vlivy. Podrobněji viz statický výpočet, ve kterém jsou uvažované vlivy (zatížení) na konstrukci uvedeny.

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu

3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě

3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu

3.4 Umožnění evakuace osob a zvířat

3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

Podrobné řešení požární bezpečnosti stavby je v samostatné části dokumentace.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby dle vyhl. 268/2009 Sb.

Hygienická zařízení budou vybavena tekoucí teplou a studenou vodou a osoušeči rukou.

Podlahy a stěny hygienických zařízení jsou navrženy jako omyvatelné, dlažby z keramických dlaždic, obklad stěn z keramických obkladaček do výšky horní hrany dveřních zárubní, tedy cca 2,05 m.

NÁVRHOVÉ PARAMETRY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

VĚTRÁNÍ

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově:

WC	50m ³ /h
umyvadlo	30m ³ /h
sprcha	150m ³ /h

VYTÁPĚNÍ

Místnost	ZIMA Teplota °C	Vlhkost
Koupelny	24°C	ndef.
Technické zázemí	15°C	ndef.
Obytné prostory	20°C	ndef.
Chodby, předsíně	15°C	ndef.

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude zajištěna provozními předpisy a kontrolou jejich dodržování.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

V objektu se nebudou nacházet žádné zdroje nadměrného hluku. Vzduchotechnické zařízení nebude svou hlučností převyšovat povolené limity.

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA**7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov**

Pro projektované objekty jsou splněny požadavky odstavce 1 Zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn. Byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy.

7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby

Celková tepelná ztráta:

objektu – 16,5 kW

instalovaný výkon topné soustavy objektu – 20,5 kW

(vychází z požadavku na zátěž do 2h po topné přestávce)

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Vstup do objektu má šířku 1600mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří je navrženo šířky 1000mm. Otevíravé dveřní křídlo je ve výši 900 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Dveře jsou zaskleny od výšky 400 mm. Zámek dveří je umístěn ve výšce max. 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm od podlahy. Horní hrana zvonkového panelu bude max. 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou bude ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky 50mm nebo značkou o průměru nejméně 50mm vzájemně vzdálené od sebe nejvíce 150 mm.

Převážná část vnitřních dveří má šířku 900mm a jsou posuvné.

Prosklená stěna na terasu bude ve spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřena proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400 až 1 600 mm bude

skleněná výplň kontrastně označena oproti pozadí stejně jako vstupní dveře. Ovládání oken bude nejvýše 1100 mm nad podlahou.

Povrch vnitřních pochozích ploch je navržen rovný, pevný a upravený proti skluzu. Náslapné vrstvy v domě jsou použity PVC, keramická dlažba a betonová dlažba (u vstupu a na terase). Součinitel smykového tření bude nejméně 0,5, u keramické dlažby v koupelně je požadován součinitel smykového tření R10 (0,6).

Kontrast stěn bude řešen s ohledem na klientelu domu a jejich postižení.

Dle zkušeností s užíváním a požadavky klientů Domova sociálních služeb ve Slatiňanech byla navržena dispozice koupelny. Uživatel požaduje, aby u vany v koupelně nebyla provedena nástupní plocha šířky 400 mm a u sprchového boxu souhlasí s vytvořením tří pevných stěn. Ve vaně a sprchovém boxu budou očistu těla provádět klienti, kteří nejsou pohybově postiženi. Očistu těla nepohyblivých klientů bude prováděna v mobilní vaně za asistence ošetřovatelky.

Stěny hygienických zařízení budou po konstrukční stránce umožňovat kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Podlaha je navržena protiskluzná R10.

Záchodová kabina má šířku 1800 mm a hloubku 2150 mm. Uspořádání kabiny viz samostatný výkres. Šířka vstupních dveří na WC je 900 mm.

Před podélnou stranou vany bude volný manipulační prostor minimálně 1500 mm. Horní hrana vany bude nejvýše 500 mm nad podlahou. Vana bude odsazena od přilehlé stěny nejméně o 100 mm.

Podél zdi bude opěrné vodorovné madlo délky 1200 mm ve výšce 100 mm nad lícem vany a svislé madlo délky 500 mm umístěné nejvýše 200 mm od vanové baterie.

Navržený sprchový kout má půdorysné rozměry 900 mm x 900 mm. Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu činí 20 mm. Sprchový kout je vybaven sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu bude ruční sprcha s pákovým ovládáním. V místě ruční sprchy bude vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu.

V celém domě nebude provedeno nouzové volání s ohledem na trvalou péči asistentky, která bude 24 hodin.

9. OCHRANA OBYVATELSTVA

9.1 Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva

Stavba neznamená žádné ohrožení obyvatelstva

10. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)

10.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod

V obci není možné připojení do splaškové kanalizace, z toho důvodu je nutné splaškové vody vyčistit v domovní čističce odpadních vod a dále zasakovat na pozemku objektu. Dešťové vody budou napojeny na nově navrženou odbočovací větv kanalizace PVC DN250. Napojení je v nové šachtě. Nový odbočný řad se dále napojuje na stávající řad dešťové kanalizace v ulici Presy ve správě VS Chrudim, a.s..

10.2 Zásobování vodou

Vodovodní přípojka bude napojena na nový odbočný řad HDPE 40x3,7, který je dále napojený na stávající vodovodní řad PE 50 v ulici Presy ve správě VS Chrudim, a.s.

10.3 Řešení dopravy

Viz odst1.4

10.4 Povrchové úpravy okolí, včetně vegetačních úprav

Po dokončení stavby bude na nezpevněných plochách rozprostřena ornice v tl.200mm a provede se výsadba trávníku. Okolo domu budou zasázeny nízké keře a okrasné kultivary.

11. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.