

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebkycz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Stavba modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (vč. Skuhrova)
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 09.02.2022 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 16.3. 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.3.2022 v 19:41:30 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotazy:

- 1. Soupis prací SO 111.N obsahuje položku 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S1, ve které mají uchazeči ocenit odpad z kamenné suti z položky 113328. Tato položka se v soupisu prací SO 111.N nevyskytuje. Odstraní zadavatel položku 014112 ze soupisu prací SO 111.N?*
- 2. Soupis prací SO 111.H obsahuje položku 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S1, ve které mají uchazeči ocenit odpad z kamenné suti z položky 113328. Tato položka se v soupisu prací SO 111.H nevyskytuje. Odstraní zadavatel položku 014112 ze soupisu prací SO 111.H?*

Odpověď: V SO 111.N byla položka odstraněna. Odkaz v jedné položce 014112 v SO 111.H je opraven. Viz současně uveřejněný výkaz výměr, resp. položkový rozpočet.

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 14.3.2022 v 7:31:41 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Po prostudování PD a výkazu výměr k ocenění se na Vás obrácíme s žádostí o vysvětlení. V technické zprávě i ve vzorových řezech projektové dokumentace je uvedeno následující souvrství:

*Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 40mm
Spojovací postřík kationaktivní asfalt.emulzí 0,4 kg/m²
Asfaltový beton vyrovnávací vrstva ACL 16+ tl. 50-70mm
Spojovací postřík modifik.kationaktivní asfalt.emulzí 0,3 kg/m²
Asfaltový beton (podkladní vrstva) ACP 16+ tl. 50mm
Štěrkodrt' ŠDa tl. 150 mm
Štěrkodrt' ŠDa tl. 150 mm*

Vozovka je navržena dle TP 170 – konstrukce D1-N-2-IV-PIII, TDZ IV, podloží P III a tedy je zde uvedeno následující souvrství:

*Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 40mm
Spojovací postřík kationaktivní asfalt.emulzí 0,4 kg/m²
Asfaltový beton vyrovnávací vrstva ACL 16+ tl. 60mm
Spojovací postřík modifik.kationaktivní asfalt.emulzí 0,3 kg/m²
Asfaltový beton (podkladní vrstva) ACP 16+ tl. 50mm
Štěrkodrt' ŠDa tl. 150 mm
Štěrkodrt' ŠDa tl. 150 mm*

V rozpočtu, který má uchazeč ocenit je uvedena položka:

574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM (viz. Prův.a tech.zprávy, situace a vřorové řezy) a její množství je v m2.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vyrovnávací vrstvu, měly by být měrnou jednotkou M3 a fakturovat by se mělo dle skutečné spotřeby asfaltobetonu dle doložených dodacích listů.

Zdvořile se ptáme, zda zadavatel opraví u této položky měrnou jednotku na m3?

Pokud zadavatel trvá na m2, tak poté prosíme o sdělení, jakým způsobem bude tato položka fakturována? Například dle doložených vývrtů bude ložná vrstva ACL 16+ na celé stavbě položena v průměrné tloušťce 58mm? Přičemž požadavek uvedený v PD bude splněn (vyrovnávací vrstva ACL 16+ tl. 50-70 mm) a vše bude tedy v souladu s PD. Budou fakturovány celé m2 dle rozpočtu nebo to bude řešeno ZBV?

Jednom podotýkáme, že tato skutečnost má významný vliv na výši nabídkové ceny uchazeče..

Odpověď:

Výkaz výměr zůstává nezměněn, nechť jej dodavatelé nacení tak, jak uvedeno, tedy v m2. Pokud bude vrstva provedena dle PD, nevzniká důvod pro vypracování ZBV.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. úpravu výkazu výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 30.3. 2022 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje