

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

astalon s.r.o.
Hůrka 54
530 02 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 2703/2020/HDM-Pce

Vyřizuje/linka

Pardubice
08.04.2020

Závazné stanovisko

Na základě žádosti projekční kanceláře astalon s. r. o., se sídlem Hůrka 54, 530 03 Pardubice, IČ: 27542009, která na základě plné moci zastupuje investora stavby Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, doručené dne 13.2.2020, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení - **DM4 Rybitví, SPŠ stavební Pardubice**, st. p. č. 681, k. ú. Rybitví.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby - DM4 Rybitví, SPŠ stavební Pardubice **s o u h l a s í .**

Odůvodnění:

Dne 13.2.2020 byla na KHS doručena žádost projekční kanceláře astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice, IČ: 27542009, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci DM4 Rybitví, SPŠ stavební Pardubice. Investor stavby - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy ve čtyřpodlažní budově domova mládeže. Modernizací dojde ke změně dispozice a navýšení kapacity domova mládeže na 104 ubytovaných osob (t. č. 92 ubytovaných). Ve 2., 3. a 4. NP bude vždy rozdělena společenská místnost na dva pokoje, čímž vznikne 6 nových dvoulůžkových pokojů.

V rámci rekonstrukce bude demontováno stávající hygienické zařízení u pokojů, zařízení kuchyněk, výměna dveří a vše nahrazeno novým vybavením. U hygienických zařízení budou vybourány některé nenosné příčky a vyzděny příčky nové. Kompletně budou vyměněny veškeré rozvody VZT a instalovány nové jednotky s rekuperací v každém patře pod stropem na konci chodby, které budou zakryty podhledy. Vzduchotechnika zajistí výměnu vzduchu na pokojích včetně hygienického zařízení. Podlahy budou dle charakteru užívání - keramická dlažba, PVC. Objekt je napojen na veřejný vodovod. Dále bude provedena výměna veškerých elektroinstalací. Obklady stěn v hygienických zařízeních budou provedeny do výšky 2100 mm. Zdrojem tepla je stávající předávací stanice, v objektu budou vyměněna nová otopná tělesa ÚT. Osvětlení převážně denní. Intenzita umělého osvětlení bude dle PD v souladu s ČSN EN 12 464 – 1.

MUDr. Dagmar Švadlenková
ředitelka sekce ochrany a podpory
veřejného zdraví

Příloha PD 11/2019