


# ZAPOJENÍ HLAVNÍHO ROZVADĚČE RH


## Càst 1.

Rozvaděč oceloplechový, samostatně stojící, plně dřeře, zámeček, VxŠxH 2000x800x250mm, 6x33 modulů, IP 40/20, In 100A, Ik 10kA, EI30, přívod spodem, vývody vrchní

[illegible]

Kabel k tlačítku SB0.01 musí být typu CXXH-V O 3x1,5 s funkcí integrací při požáru P30-R. Zdrojový zdroj bude sestaven z měniče 230V/24V 10W DC a dvou akumulátorů 12V/5Ah.

## Càst 2

[illegible]

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:**  
**ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ):**

-IZOLACI, KRYTEM

OCHRANOU PRI PORUŠE(NEZIVÝCH ČASTI):

-AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE,

-OCHRANNÝM POSPOJOVANIM

-OCHRANNÝM ÚZEMNENÍM,

-DOPLNKOVOU OCHRANOU:

-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

**astajon** s.r.o.  
Hůrka 54, 530 02 Pardubice  
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektovci:	vypracovali:	kontrolovali:	DPS
Mgr. Petr Šroll	Mgr. Petr Šroll	Mgr. Petr Šroll	Z191105
			číslo zakázky:
			datum:
			11.09.2010

stavovnik:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zokázka:	SPŠ stavební Pardubice-rekonstrukce domova mládeže DM4
formát:	4xA4
změna:	--

objekt:	SO 01 - Domov mládeže	Číslo:	D	Číslo priority:	06
dlí:	D 1.4g - "Technika prořídění střeby - zařazení silnoproudé elektronistadace				
úřad:	Zapojení hlavního rozvoděče RH				

č. výřisku:

C. VÝTISKU: