


ZAPOJENÍ ROZVADĚČE POKOJE RP



Místnost		pravý pokoj	levý pokoj	pravý pokoj	levý pokoj
Název	průběž. vedení	světla	světla	zásuvky	zásuvky
Příkon kW		0,1	0,1	2	2
Poznámka					

POZNÁMKA:

- ROZVADĚČE VE VŠECH POKOJÍCH JSOU TOTOŽNÉ.
- NEVYUŽITÉ VÝVODY BUDOU PONECHÁNY V REZERVĚ.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

-IZOLACÍ, KRYTEM

OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM,
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,
- DOPLŇKOVOU OCHRANOU:
- DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

astalon
s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:
Mgr. Petr Šroll

vypracoval:
Mgr. Petr Šroll

kontroloval:
Mgr. Petr Šroll

dokumentace: DPS
číslo zakázky: Z191105
datum: 11/2019
měřítko: --

stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125. 532 11 Pardubice**
zakázka: **SPŠ stavební Pardubice-rekonstrukce domova mládeže DM4**
objekt: SO 01 - Domov mládeže
díl: D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace
výkres: **Zapojení rozvaděče pokoje RP**

formátů: 1xA4
změna: --
část: **D**
č. přílohy: **07**
č. výřezu: