

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ
X1
-ZVONKOVÉ TABLO
-ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ + KAMERA
-KOMUNIKACE AUDIO/VIDEO

X2
-DVEŘE OTVÍRANÉ NA ČIPY

X3
-ČIDLO POHYBU - KÓDOVÁNÍ

X4
-NAPOJENÍ ZVONKU
MOŽNOST OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ NA DÁLKU

Tabulka překladů

Označení	Skladba	Počet kusů
P4	1 x porobet. překlad dl. 1500	2
P7	1 x I 140 – dl.2500	2

Tabulka prostupů

Číslo	
T1	prostup stropem průměr 150 ,h=400
T2	prostup stropem průměr 200 ,h=400
T3	prostup stropem průměr 450 ,h=400
T4	prostup stropem průměr 1500 ,h=400
T11	prostup stěnou průměr 150 ,h=200
T12	prostup stěnou průměr 200 ,h=200
T13	prostup stěnou průměr 700 ,h=400
T14	prostup stěnou průměr 550 ,h=400

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED, SV=2,6m
1.02	CHODBA	30,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED, SV=2,6m
1.03	SKLAD	3,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	
1.04	SAUNA	14,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	SDK PODHLED, SV=2,6m
1.05	SKLAD NÁČINÍ	19,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ
1.06	ODPOČÍVÁRNA	21,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ
1.07	SPRCHY	14,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD, V=1,8 m	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ
1.08	SAUNA	8,66		DŘEVĚNÝ OBKLAD	DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.09	CHODBA	6,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ
1.10	WC	2,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD, V=2,2 m	SDK PODHLED, SV=2,6m
1.11	WC	2,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD, V=2,2 m	SDK PODHLED, SV=2,6m
1.12	ŠACHTA PRO PLOŠINU	3,59	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	

Celková plocha [m²]: 134,72

POZN.:
Nové nášlapné vrstvy a úpravy povrchů dle tabulek místností.
Počet nových světel dle D.1.4.4

Projekt je řešen v rozsahu pro stavební povolení. Před samotným prováděním musí být vypracována výrobní dokumentace.

Výztuž procházející hydroizolací musí být ošetřena krystalickou hydroizolací

Do výtahové šachty musí být umístěn píst zdvihací plošiny o délce 6,9 m před jejím zastřešením. Možnost vložit píst do šachty a následně obezdít.

Před betonáží stěn musí být do bednění vloženy průchodky pro protažení elektra. Přesné rozmístění určí dodavatel výtahu.

Únosnost zeminy se uvažuje RD = 200 KPa.
Po odkrytí základové spáry se musí přizvat geolog, který potvrdí předpoklady stanovené zeminy ve statickém výpočtu. V případě, že budou přizvaným geologem zjištěny zhoršené geologické poměry, než je v provedeném výpočtu, musí se provést adekvátní změny založení.

Výšku XPS navázat na okolní zástavbu

Všechna "ťčka" posadit na podbetonávku tl. 100 mm

Některé nové prvky mají návaznost na sebe. Co se týká elektra, dveří, okna a PBŘ. Vše nutno koordinovat s danými výrobci dle Výpisu výrobků.

LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PÓROBETON, TL. 150 mm
- PÓROBETON, TL. 375 mm
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 250 mm
- MONOLITICKÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA Z CPP, NA ŠÍŘKU 100 mm
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA, 10 m2
- MINERÁLNÍ VATA, TL. 100 mm

LEGENDA ČAR
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY



Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:
Dan Zvára, DiS.	ING. Jaroslav DVOŘÁK
Místo stavby: T.G.Masaryka 47/20, Svitavy 56802	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice 53002	

Sinc s.r.o. +420 775 124 685 — IČ: 288 14 878 — www.sinc.cz

Akce: **Gymnázium Svitavy - úpravy objektu po OA**

Objekt:

Formát:	A3*3
Datum:	01/2020
Stupeň:	DUR+DSP
Zakáz. č.:	191101
Měřítko:	1:50

Paré:

Výkres: **NOVÝ PŮDORYS 1.NP**

Č.v. **D.1.1.10**