



Tabulka místností 3.NP		
Číslo	Jméno	Plocha[m2]
3.01	CHODBA	72,14
3.02	ÚKLID	2,08
3.03	PŘEDSÍŇ	1,44
3.04	WC PERSONÁL	1,4
3.05	WC ŽENY	7,13
3.06	WC MUŽI	2,65
3.07	KABINET	14,04
3.08	UČEBNA MASÉŘI	55,52
3.09	SKLAD	10,11
3.10	UČEBNA SZŠ	62,86
3.11	ŠACHTA PRO PLOŠINU	3,59

Celková plocha [m2]: 232,95

Tabulka místností 4.NP		
Číslo	Jméno	Plocha[m2]
4.01	CHODBA	46,92
4.02	SKLAD	12,01
4.03	UČEBNA	71,97
4.04	ŠACHTA PRO PLOŠINU	3,59

Celková plocha [m2]: 134,49

LEGENDA

OTOPNÁ VODA 80 C – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
VRATNÁ VODA 60 C – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
} OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ

OTOPNÁ VODA 80 C – NOVÉ POTRUBÍ
VRATNÁ VODA 60 C – NOVÉ POTRUBÍ
} OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ

RTV/PTV ROHOVÝ/PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL s přednastavením

RŠ/PŠ ROHOVÉ/PŘÍMÉ REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ JEDNODUCHÉ S PŘEDNASTAVENÍM A VYPOUŠTĚNÍM

TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE

OZ ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁTKA

VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

KK KULOVÝ ZÁVITOVÝ KOHOUT

Nx NOVÁ STOUPAČKA X

Sx STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA X

(PU.Z) POTRUBÍ BUDE V PROSTUPU ZDÍ POŽÁRNĚ UTĚSNĚNO (CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ) DLE NORMOVÝCH POŽADAVKů V KVALITĚ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE !!!

(PU.S) POTRUBÍ BUDE V PROSTUPU STROPEM POŽÁRNĚ UTĚSNĚNO (CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ) DLE NORMOVÝCH POŽADAVKů V KVALITĚ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE !!!

UPOZORNĚNÍ

1) PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESUM BUDOU DN 15
2) NASTAVENÍ PTV/RTV, PŠ/RŠ BUDE PROVEDENO DLE UVEDENÝCH PRůTOKů U JEDNOTLIVÝCH OTOP.TĚLES
   NASTAVENÍ (OTÁČKY) REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ PROVÁDĚT Z UZAVŘENÉHO ŠROUBENÍ DLE POKYNů VÝROBCE
3) IZOLACE POTRUBÍ – TLOUŠŤKA VIZ DIMENZE POTRUBÍ (15 IZ 20)–TL. 20 mm
   TEP.IZOLACE TL.6 MM – POTRUBNÍ POUZDRO Z POLYETYLENU
   TEP.IZOLACE TL.20 a 30 – POTRUBNÍ IZOL.POUZDRO Z MINERALNÍCH VLÁKEN S HLINÍK. FóLIÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2
4) POTRUBÍ V PROSTUPECH VE STROPĚ OPATŘIT CHRÁNIČKOU
5) VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAZE MÍSTNOSTI, KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ.
6) VŠECHNA NOVÁ POTRUBÍ ÚT BUDOU OPATŘENA NÁTĚREM 1x ZÁKLADNÍM + 2x SYNTETICKÝM
   STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÉ POTRUBÍ A STOUPAČKY OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM 2x SYNTETICKÝ
7) **PROSTUPY PRO POTRUBÍ NOSNÝMI ZDMI PROVÁDĚT VRTÁNÍM !! JE ZAKÁZÁNO PROSTUPY STROPY A ZDMI PROVÁDĚT VYSEKÁVÁNÍM !!**
8) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÁ SPECIFIKACE.
9) PŘED MONTÁŽÍ I V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNO KOORDINACE S PROFESEMI ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
   VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO a STAVBA.
10) **PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA ZVÝŠENOU OPATRNOST PŘI SVAŘOVÁNÍ –ZASLEPENÍ, VSAZENÍ PŘÍPOJEK, NOVÉ POTRUBÍ Z DůVODU STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ TZB A ELEKTROINSTALACE !!**

- PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽÍ BUDOU SEJMUTY STÁVAJÍCÍ SERVOPOHONY IRC, ULOŽENY "NA SKLAD" A PO OSAZENÍ NOVÝCH PTV/RTV BUDOU OPĚT NAMONTOVÁNY !!!
- DEMONTÁŽE POTRUBÍ A OTOPNÝCH TĚLES (KROMĚ VYZNAČENÝCH) PROVÉST VE VŠECH REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH !!
  NEVYUŽITÉ POTRUBNÍ ODBOČKY Z PÁTEŘNÍCH ROZVODů ZASLEPIT.
- PŘI MONTÁŽI DBÁT NA SPRÁVNÉ NAPOJENÍ PŘÍVODNÍHO A VRATNÉHO POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY A STOUPAČKY !!!

te −15°C

PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ, OTOPNÝCH TĚLES, POTRUBÍ, ARMATUR A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ !!!

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

Zodpovědný projektant–část vytápění: Ing. Libor SAUER IČ 16753631
PROJEKCE TPS–TZB, FR.HALASE 9, SVITAVY
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVOŘÁK
SINC PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878
+420 775 124 685 www.sinc.cz

Místo stavby: T.G.MASARYKA 47/20, SVITAVY 56802
Investor: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE

Akce: GYMNÁZIUM SVITAVY
Objekt: úpravy objektu po OA
D.1.4.2 TPS–VYTÁPĚNÍ

Formát: A4
Datum: 01/2020
Stupeň: DUR+DSP
Zakáz.č.: 191101
Měřítko: 1:50
Paré:

Výkres: PůDORYS ÚT 3.NP a 4.NP upravované prostory
č.v. D.1.4.2-4